

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

Człuchów, 7 maja 2025 r.

RI.271.11.2025

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa drugiego piętra budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie w celu utworzenia Klubu „Senior+”

zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej zwanej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań otrzymanych w dniu 30 kwietnia 2025 r. od wykonawcy oraz udziela wyjaśnień, jak poniżej.

1. Zapytanie wykonawcy:

1. Przedstawiony projekt nie jest zgodny z rzeczywistym stanem obiektu - dobudowano windę zewnętrzną wraz ze zmianą układu architektonicznego korytarzy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu przedkłada rysunek rzutu II piętra budynku.

2. Zapytanie wykonawcy:

2. Załączony plik z rzutem 2 piętra jest niezgodny z rzutem tej kondygnacji w projekcie budowlanym. Przedmiar dotyczy rzutu z projektu budowlanego. Co należy wycenić?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wycenić należy zgodnie z załączonym rysunkiem rzutu II piętra budynku.

3. Zapytanie wykonawcy:

3. Zamieszczony projekt swym zakresem obejmuje wszystkie kondygnacje istniejącego budynku, co obejmuje zakres zadania?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zakres zadania obejmuje II piętro budynku zgodnie z OPZ.

4. Zapytanie wykonawcy:

4. Przewidziano min. rozbudowę Systemu Sygnalizacji Pożaru. Czy Zamawiający dysponuje aktualnym projektem systemu SSP uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. ppoż.?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak.

5. Zapytanie wykonawcy:

5. Czy w zakres zadania wchodzi rozbudowa Systemu Sygnalizacji i Włamania (brak w przedmiarach)?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

6. Zapytanie wykonawcy:

6. Czy w zakres zadania wchodzi rozbudowa sieci strukturalnej (brak w przedmiarach)?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

7. Zapytanie wykonawcy:

7. Czy na dane zadanie została wydana decyzja pozwolenia na budowę?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak.

Zamawiający informuje, że **powyższe wyjaśnienia** stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i **są wiążące przy składaniu ofert.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tomasz Kowalczyk

Podpisano podpisem elektronicznym.