

Od Kill Grzegorz
Dział Zarządzania Inwestycjami

Do ELMAR ELECTRIC PPUH
Bytomska 11
82-300 Elbląg

Znak EOP/KI/6/2022/07/05993
Dot. Uzgodnienia koncepcji projektu usunięcia kolizji
sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w zakresie
działek 13/13, 13/29, 13/39, 13/9, 302, 305
w m. Dzierżoń, ul. 3-go Maja.

Kwidzyn, 10.08.2022 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2022r. przesyłamy koncepcję projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w zakresie działek 13/13, 13/29, 13/39, 13/9, 302, 305 w m. Dzierżoń, ul. 3-go Maja, uzgodnioną z poniższymi uwagami:

- na rys. E-3 (ark. 3 z 3) należy poprawić numer stanowiska słupowego do demontażu - jest nr 115 a powinno być nr 105,
- na rys. E-3 (ark. 3 z 3) należy poprawić numer ZP - zaprojektowano po nowej trasie linię kablową YAKXS 4x70 mm² ze słupa nr 105 do ZP-199/10 co jest niezgodne z rzeczywistością - istniejąca linia kablowa przebiega w relacji od słupa nr 105 do ZK9598291.
- dokonać zmian na schemacie jednokreskowym - rys. E-4.

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
Mirosław Masłany

Kontakt:

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Kill
☎ 556677678
e-mail: grzegorz.kill@energa-operator.pl

nr uzgodnienia 394/R69/22

Adres do korespondencji:
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Łąkowa 38
82-500 Kwidzyn

62



Woj. panorskie
Powiat sztumski
Gminy DZIERZGON
Dziebie 5.0010 NOWIEC
Dz. nr 19/913,19/13,11,15,32,38
Sekcja 6.211.32.06.3.4
6.211.32.06.3.2
Ks. rob. 36/2021
Id: 6640.320.2021

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

1. Ośrodek położony – ul. 2000 str. 6
2. Ośrodek położony – ul. 2000 str. 6
Mapa sporządzona na podstawie materiałów znajdujących się w Powiatowym
Biurze Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sztumie oraz wykonanej
aktualizacji.
Dane nie uległy zmianie na podstawie danych numerycznych udostępnionych przez
PDRK w Sztumie.
Nie wykonano pomiarów terenowych na terenie, na którym nie było urządzeń
które nie były zgodne z inwentaryzacją lub o których brak jest informacji.
Na obszarze objętym projektem nie przeprowadzono badań, KV pod kątem występowania
ewentualnych obiektów służących gruntownym


1. Ośrodek położony – ul. 2000 str. 6
2. Ośrodek położony – ul. 2000 str. 6
Mapa sporządzona na podstawie materiałów znajdujących się w Powiatowym
Biurze Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sztumie oraz wykonanej
aktualizacji.
Dane nie uległy zmianie na podstawie danych numerycznych udostępnionych przez
PDRK w Sztumie.
Nie wykonano pomiarów terenowych na terenie, na którym nie było urządzeń
które nie były zgodne z inwentaryzacją lub o których brak jest informacji.
Na obszarze objętym projektem nie przeprowadzono badań, KV pod kątem występowania
ewentualnych obiektów służących gruntownym

Sporządził: Geodezja S.C. Sztum
Czesław Ranachowski nr upr. 9064
Dzierżon dnia. 28.12.2021 r.

Id: 6640.320.2021

ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w , Rejon Dystryktu w Kwidzynie
Kwidzyn, dnia 2022-08-10
Uzgodnienie koncepcji technicznej nr 33-104/22
w zakresie zgodności z warunkami
przebiegu/ kolizji/ występowania nr 10/104/22
UWAGI/ BEZ UWAG w planie projektu
ds. Przygotowania Inwestycji
K. L.
Grzegorz Kill

Legenda:			
—	proj. linia kablowa oświetleniowa		
—	proj. linia kablowa nn		
—	proj. linia napowietrzna oświetleniowa		
—	proj. linia napowietrzna nn		
—	istn. linia napowietrzna		
—	stup oświetleniowy		
—	st. stanowisko stupowe nn		
—	istn. stup do demontażu		
—	lin. napowietrzna nn do demontażu		
—	istn. złącze kablowe		
—	istn. złącze kablowe w nowej lokalizacji		
FIRMA ELMAR-ELECTRIC			
ul. Rydykowska 11, 65-100 Zielona Góra t. 94 330 21 38 f. 94 330 21 38			
Tenent	Projekt budowlany Budowa sieci elektroenergetycznej (sieci) napięcia 0,4 kV wraz z modernizacją istniejącej sieci elektroenergetycznej (sieci) napięcia 0,4 kV na potrzeby osiedla (sieci) z budową (grunty) (sieci) (grun		



ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Regionie Dystrybucji w Kwidzynie
Kwidzyn, dnia 2022.10.10
Uzgodnienie koncepcji technicznej nr 3371160
w zakresie zgodności z warunkami
przyłączenia / kolizji / wytycznymi nr 3371160
UWAGA: / BEZ WNIAG w piśmie pobrać
do uwzględnienia.
Technik ds. Przygotowania Inwestycji
Grzegorz Kili

przebudowa kolizji
obwodu 100 stacji
T-71745
"Dzierzgoń 3-Maja"

przebudowa kolizji
obwodu 200 stacji
T-71745
"Dzierzgoń 3-Maja"

Legenda:	
---	proj. linia kablowa oświetleniowa
---	proj. linia kablowa nn
---	proj. linia napowietrzna oświetleniowa
---	proj. linia napowietrzna nn
---	istn. linia napowietrzna nn
---	istn. linia napowietrzna oświetleniowa do demontażu
---	istn. linia napowietrzna nn do demontażu
---	proj. stupa oświetleniowa
---	proj. stanowisko stupowe nn
---	istn. stupa do demontażu
PPUH ELMAR-ELECTRIC ul. Bystrzanka 11, 82-200 ELBĄG tel./fax (0-55) 235-01-30	
Projekt budowlany budowa linii elektroenergetycznej napięcia napięcia 0,4 kV wraz z demontażem istniejących linii elektroenergetycznych napięcia napięcia 0,4 kV na potrzeby oświetlenia ulicy z budową drugiej granicznej młyny zawieszki szafy - sterowniczej ul. 3-go Maja	
INWESTOR: OPERATOR SA - Z SIEDZIBĄ W Kwidzynie OŚWIETLENIE W OLSZTYNIE 10-550 Olsztyn, ul. Świerka 8 82-440 Olsztyn	
Adres Jednostka wykonawcza: 22020 5-0500 Kwidzyn Olsztyn, ul. 3-go Maja 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	
Nazwa rysunku: Schemat podrozdziowy	
Data: 07.2022	
Branża: ELEKTRYKA	
Skala: ---	
nr rys. E-4	