

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach 29.08.2022 - 02.09.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),

Przedmiot narady:	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej, kanał technologiczny
Lokalizacja:	Dzierżoń - G Obręb: Nowiec, dz.: 7/19, 13/1, 13/13, 13/48, 13/62, 13/64, 302/1, 302/2, 305, 307/2, 13/68, 13/67, 13/55, 13/51, 13/29, 13/59, 8, 374/4, 374/6 Dzierżoń - M Obręb 1 - Dzierżoń, dz.: 238/9, 238/10, 238/28, 269/2
Wnioskodawca:	PPU MARKUB TOMASZ HRNIEWICZ ul. Kajki 4, 82-440 Dzierżoń
Inwestor:	GMINA DZIERŻOŃ pl. Wolności 1, 82-440 Dzierżoń
Projektant:	ARKADIUSZ GOŁĘBIEWSKI Inne upr.: budowlane: 388/Gd/2002
Przewodniczący:	Krzyszyna Szczepanek
Miejsce narady:	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szumnie, pok. nr 13, ul. Mickiewicza 39 B Szum
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	22.08.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

- Uzgodnienie treści ważności gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę.
- O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 1) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezwzględnie tutejszy Zespół.
- Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
- Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.

- Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
 - Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
 - Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
 - Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie. Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
- Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 621132.1.10860, 621132.1.10870, 621132.1.10890, 621132.1.10960, 621132.5.11460, 621132.5.11470.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji	Stanowisko Uwagi	Inne i nazwisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV namalowanych na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none">O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowańZbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 Dział Eksploatacji.Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:" zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)," zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)," Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.Inne ustalenia:6.1. koncepcję przebudowy kolidującej sieci Energa-Operator z projektowanym układem drogowym i oświetleniem należy bezwzględnie uzgodnić w RD Kwidzyn ul. Łąkowa 38.	Zaniewska Katarzyna


2	ENERGA Oświetlenie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Multimedia Polska Spółka z o.o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Netia S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Orange Polska Spółka Akcyjna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. Oddział w Gdańsku elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami:</p> <p>1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.</p> <p>2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Malborku.</p> <p>3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.</p> <p>4. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.</p> <p>5. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.</p> <p>6. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m - 1,2m.</p> <p>7. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.</p>	Puzyrewski Marek
7	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Dzierzgoniu	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Urząd Miejski w Dzierzgoniu	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Sztumie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sztumie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		PPU MARKUB TOMASZ HRYNKIEWICZ

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.


Przewodniczący narady koordynacyjnej



Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe MARKUB ul. Kajki 4 ; 82-440 Dzierzgoń				
Nazwa i adres obiektu		Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3 go Maja		
Tytuł		PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
		Popis	Data	Skala
				
		Sierpień 2022	1:500	
Projektował		Inż. Arkadiusz Gołębowski upr. nr 388/Gd/202		
Upracował		mgr inż. Tomasz Hryniewicz		

Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe MARKUB
ul. Kajki 4 ; 82-440 Dzierzgoń

sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

- PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 13/57
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 13/54
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 13/49
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 13/24
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 13/25
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 14/20
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 14/20
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 14/21
PVC DN 200
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 14/22

ksa.0 - ksa.1

ksa.1 - ksa.1(13/57)

ksa.1 - ksa.2

ksa.2 - ksa.1(13/54)

ksb.0 - ksb.1

ksb.1 - ksb.1.1

ksb.2 - ksb.2

ksb.2 - ksb.2(13/49)

ksb.2 - ksb.3

ksb.3 - ksb.3(13/24)

ksb.3 - ksb.4

ksb.4 - ksb.4(13/25)

ksb.4 - ksb.5

ksb.5 - ksb.5(14/20)

ksb.5 - ksb.6

ksb.6 - ksb.6(14/21)

ksb.6 - ksb.7

ksb.7 - ksb.7(14/22)

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
! Gospodarki Nieruchomościami
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
02-400 Białystok, ul. Mielkiewicza 89B

Znak sprawy GK.6630 68.2022

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 29.08.2022-02.09.2022

w Starostwie Powiatowym w Sztumie,
z której odpis protokołu stanowi integralną część niniejszej mapy

sposób przeprowadzenia narady
w siedzibie Urzędu/elektronicznie

Przewodniczący Narady koordynującej

X

kanalizacji deszczowej
DN 250
DN 250
DN 250

PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 13/25	kSB.4 - kSB.5	kSB.4 - kSB.4(13/25)
PVC DN 200	kSB.5 - kSB.5	kSB.5 - kSB.5(14/20)
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 14/20	kSB.5 - kSB.6	kSB.5 - kSB.6(14/21)
PVC DN 200	kSB.6 - kSB.7	kSB.6 - kSB.7(14/22)
PVC DN 160 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz.nr 14/20		
PVC DN 200		

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39B

Znak sprawy GK.6630
68. 2022
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 19.08.2022 - 09.09.2022

w Starostwie Powiatowym w Sztumie,
z której odpis protokołu stanowi integralną część niniejszej mapy
sposób przeprowadzenia narady
w siedzibie Urzędu/elektroniczna

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Projektowo-Usługowe MARKUB		440 Dzierżon	
Y - ul. 3 go Maja		Y - ul. 3 go Maja	
ZAGOSPODAROWANIA TERENU		ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Podpis		Podpis	
Data		Data	
Skala		Skala	
1:500		1:500	