



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.19

Świdnica, dnia 09.04.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 5

Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

„Proszę o informację czy zakres zamówienia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w budynku USC tylko na parterze, czy również w piwnicy i na piętrze? W załączonej dokumentacji brak rysunków dotyczących piwnicy i piętra.”

Odpowiedź nr 1.:

Nie przewiduje się wymiany opraw oświetleniowych w piwnicy i na piętrze budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w budynku USC tylko na parterze oraz instalacji elektrycznych w piwnicy (w zakresie dotyczącym przebudowy rozdzielnic elektrycznych i trasowania instalacji elektrycznych na parter).

Pytanie nr 2.:

„Proszę o dołączenie zestawienia witryn wielkoformatowych do wymiany w USC, jeśli ich wymiana wchodzi w zakres zamówienia.”

AS

Piotr Siry, 74/856-29-47



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Odpowiedź nr 2.:

Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Witryny wykonane z szkła bezpiecznego, klejonego o podwyższonych parametrach akustycznych.


Pytanie nr 3.:

„Proszę o dołączenie zestawienia stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej przewidzianej do wymiany w USC.”

Odpowiedź nr 3.:

Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Joanna Salus