




Dotyczy: Czymanowo gm. Gniewino - T2

Rysunek tłoczni

Wysokość studni: 3,05 m
PE-HD
Nieprzejezdny
Wylewka na dnie studni: Tak
Masa zbiornika: 3 300 kg



Stacjonarne ustawienie na sucho
Strona ssawna DN 200, PN 10
Strona tłoczna DN 80, PN 10

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanit. dla m. Czymanowo gm. Gniewino	Projekt budowlany
Rzut tłoczni ścieków - tłocznia T-2 w m. Czymanowo gm. Gniewino	09.02.2021
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. 84-250 Gniewino ul. Wejherowska 24	
Projektant główny b. sanit. : mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod. i kan.	Podpis
Sprawdził b. sanit. : mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust. 4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod. i kan.	Podpis