


Czapa betonowa, gr. 60mm,
C20/25, otulina min.20mm,
zbrojenie przeciwskurczowe
siatką zgrzewaną
#6/15x15cm,
stal ST500B

Po montażu obróbki blacharskiej wykonanie papy
termozgrzewalnej jednowarstwowej,

Montaż obróbki z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6mm na warstwie
bitumu

Przemurowanie kominów cegłą pełną na
zaprawie cem.-wap. od poziomu połaci do
czap kominowych (H)

H - wysokość komina zgodnie z rzutem dachu



Farba silikonowa na gruncie
Tynk mineralny na podkładzie
Siatka w kleju
Styropian EPS70 0,031W/mK 5cm
na kleju
Komin z cegły ceram. pełnej

Uszczelnienie na bazie emulsji
akrylowych
Łącznik mechaniczny
z listwą dociskową

Trójkąt styropianowy
laminowany
Obróbka kątowa z papy
podkładowej

DETAL OBRÓBK KOMINA skala 1:25

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna 5mm
Papa podkładowa, zgrzewalna 4mm
Styropapa EPS80 0,031W/mK 20cm
Paroizolacja bitumiczna
Warstwa gruntująca SBS
Przygotowane i oczyszczone podłoże (Istniejąca warstwa spadkowa)

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI
ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ,
TELEINFORMATYCZNEJ I SSWIN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa i kategoria obiektu:

KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY SIŁ ZBROJNYCH

Adres obiektu budowlanego:

UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Inwestor:

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:



MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Tom:

TOM I

Branża:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA

Projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej:

mgr inż. Damian Cyryta
MAZ/0003/POOK/09

Tytuł rysunku:

DETAL D-2

Data: 1 październik 2022

Skala: 1:20

Rys: K/31

Str. 101