

Jawor, dnia 18 kwietnia 2024 r.

ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7B/3
59-300 Lubin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 marca 2024 r. dotyczący zgody na wpięcie do miejskiej kanalizacji deszczowej przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z działki nr 157/3 Obręb nr 3 Łany (teren krytej pływalni) Gmina Jawor jako administrator kanalizacji deszczowej wyraża zgodę na wpięcie do sieci pod warunkiem spełnienia poniższych zapisów:

- wpięcie do sieci kanalizacji deszczowej wykonać poprzez włączenie przyłącza do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych 189,80/184,52 zgodnie z załącznikiem graficznym;
- przyłączy wykonać z rur kielichowych z tworzywa sztucznego litych min. SN 8 łączonych na uszczelki gumowe na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm, średnica przyłącza min. Ø200 mm i nie większa niż średnica sieci kanalizacji deszczowej w miejscu wpięcia; głębokość ułożenia przyłącza poniżej strefy przemarzania gruntu,
- różnica pomiędzy dnem rury wlotowej a dnem kinety nie może przekraczać 0,8 m, w innym przypadku zastosować rozwiązanie kaskadowe,
- prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną,
- włączenie do istniejącej kanalizacji wykonać zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków w kanalizacji,
- Inwestor przedstawi zarządcy kanalizacji deszczowej projekt przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z propozycją wpięcia do akceptacji,
- Inwestor zgłosi zarządcy drogi i zarządcy kanalizacji deszczowej rozpoczęcie prac związanych z budową przyłącza i studni min. 7 dni przed rozpoczęciem prac,
- przed zasypaniem wykopu Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą i zgłosi do zarządcy kanalizacji deszczowej zakończenie prac celem sprawdzenia jakości prac i podpisania protokołu odbioru,
- zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,
- niniejsze uzgodnienie jest ważne przez trzy lata licząc od dnia jego sporządzenia.

Zup. BURMISTRZA
Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. SWS Młynówka (do wiadomości)
3. Referat GK a/a

Sprawę prowadzi:

Tomasz Greniuch
tel. 76 870 20 21 w. 110
e-mail: tomasz.greniuch@jawor.pl

