



OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrót instalacji centralnego ogrzewania

40 x 3,5 / 21678 W średnica / moc cieplna

grzejnik zintegrowany z zaworem termostatycznym, wymiennik miedziany, obudowa lamele z blachy aluminiowej, pomieszczenia mokre i podbasenie - wersja basenowa z pogrubioną warstwą lakieru

2,00 nastawa grzejnika

SD6 Soll 600 mm typ i wielkość grzejnika zintegrowanego



ARCHIPROJEKT
Włodzimierz Banaś

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| Investor: | Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor | Nr arch.: | 11-23 |
| Obiekt: | Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1 | Stadium: | P.W. |
| Adres: | ul. Rogatki 1, dz. nr 157/2, 157/3, obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501_1 Jawor-Miasto, | Data: | 01.03.2024 |
| Rysunek: | Rzut piętra - instalacja centralnego ogrzewania - etap 1A | Skala: | 1:100 |
| Branża: | Sanitarna | Nr uprawnień: | Zakres uprawnień: |
| Projektant branży sanit.: | mgr inż. Anna Zagórnjak | 322/DOŚ/15 | Upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. instalacji sanitarnych |
| Sprawdzający branży sanit.: | | | |

S1.6