

**Pytanie i odpowiedź do zapytania cenowego – rozeznanie rynku: Usługa konserwacji i serwisu urządzeń myjni samochodowych w kompleksach administrowanych przez 6 WOG Ustka - m. Wicko Morskie, m. Słupsk, m. Czarne.**

Zamawiający: **6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka**, tel.: **261-231-403**, faks: **261-231-578**, otrzymał zapytanie i w dniu 21.03.2025 r. udzielił następujących wyjaśnień:

*Treść zapytania:*

Proszę o potwierdzenie, że czyszczenie układu technologii myjni, wymienione w pkt. 10 załącznika nr 3, dotyczącego zadania konserwacji myjni w Czarne, dotyczy opróżnienia i wyczyszczenia wszystkich zbiorników podziemnych systemu oczyszczania wody oraz przekazanie odpadów do utylizacji?

*Wyjaśnienie Zamawiającego:*

Zamawiający informuje, że pkt. nr 10 załącznika nr 3 dotyczy :

1.Odbioru i utylizacji odpadów powstałych w związku np. z wymianą oleju w agregacie wysokociśnieniowym, układzie sprężonego powietrza; wymianą wkładów filtracyjnych innych odpadów powstałych w wyniku prac konserwacyjnych elementów myjni.

2. W trakcie przeglądu czyszczeniu ciśnieniowemu podlegają zbiorniki :

- zbiornik czystej wody S 5 (przed przystąpieniem do mycia ciśnieniowego wodę wypompowuje się do sieci kanalizacyjnej, wodę po zabiegu mycia studni należy przepompować do piaskownika ), osady odbiera i utylizuje Wykonawca;
- zbiornik wody wstępnie oczyszczonej S 3 (przed przystąpieniem do mycia ciśnieniowego wodę przepompowuje się do piaskownika, wodę po zabiegu mycia studni należy przepompować do piaskownika ), osady odbiera i utylizuje Wykonawca;
- zbiorniki S1 (osadnik), S2 ( separator substancji ropopochodnych) podlegają kontroli zgodnie z p. 16 zał. do opisu przedmiotu zamówienia do zad. 3 wykaz elementów myjni samochodowej m. Czarne.

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO  
KOMENDANT**

**/-/ płk Bogusław ŚLIWIŃSKI**