

FDELITA
Piotr Frosztega
Ul. Fredry 15/14
30-605 Kraków
biuro@fdelita.pl

Dotyczy: wniosku o opinię do projektu koncepcji pn.: „ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNE WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA NA DZIAŁCE NR 93/4 OBRĘB 0050 NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW

W RAMACH ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNYM W REJONIE BUDYNKU NR 18-22 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA”

W związku z wygaśnięciem od dnia 28.04.2023 r. Zarządzenia nr 2699/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych działającego przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa, opinie w sprawie „OPRACOWANIA KONCEPCJI DLA BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. TEATRALNYM W REJONIE BUDYNKU NR 18-22 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA” wydaje Koordynator ds. Dostępności.

Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją opiniuje się pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być wykonane z nawierzchni utwardzonej bezfazowej (nawierzchnia z płyt ażurowych jest niekorzystnym rozwiązaniem dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich);
2. Przy miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić obniżenia krawężników tak, aby osoba na wózku inwalidzkim mogła swobodnie przedostać się na chodnik.

Z poważaniem,


Bogdan Dąsał
Koordynator ds. Dostępności

Otrzymują:
1x Adresat
1x A/a