



Kraków, 27 lipca 2023 r.

TA.65.1.88.2023

FDELITA
Piotr Frosztęga
Ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków
biuro@fdelita.pl

Audyt Zespołu Zadaniowego ds. Niechronionych Uczestników Ruchu

Dotyczy	inwestycji pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych w os. Teatralne wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia na działce nr 93/4 obr. 50 Nowa Huta Kraków”,
Data pisma	29.06.2023 r.
Data wpływu	30.06.2023 r.
Znak sprawy	-

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „**Rozbudowa miejsc postojowych w os. Teatralne wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia na działce nr 93/4 obr. 50 Nowa Huta Kraków**”, w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 21 lipca 2023r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r., **opiniuje pozytywnie** przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

1. Zespół postuluje montaż wiaty rowerowej ze stojakami na terenie projektowanego zagospodarowania, jeżeli nie będzie to możliwe montaż samych stojaków, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.- w załączeniu przekazujemy wytyczne opracowane przez ZTP.
2. Z uwagi na ochronę zieleni wysokiej za preferowany Zespół wskazuje wariant nr 2.
3. Przy miejscu postojowym przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić dowiązanie do istniejącego chodnika z nawierzchni bezfazowej (na całej powierzchni dowiązania), wykonać obniżony krawężnik ułatwiający najazd wózkiem na chodnik.

4. Zapewnić:
- widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,
 - spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego,
 - prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawężać użytkowej szerokości ciągów pieszych,
 - nawierzchnię bezfazową ciągów pieszych,
 - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
5. Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

W przypadku pytań, prosimy kontaktować się:

- telefonicznie: pod numerem 12 616 8671 (sprawę prowadzi Anna Pyk – Wołak),
- osobiście – Dział TA, pokój 210, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
- e-mailowo – sekretariat@ztp.krakow.pl

z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego
ds. Niechronionych Uczestników Ruchu

Z up. DYREKTORA ZTP

Małgorzata Jedynak
Kierownik Działu
Mobilności Aktywnej

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa