



KEGW

WEU.461.1.915.2023.BP

Kraków, 27 lipca 2023r.

Pełnomocnik
Piotr Frosztęga
Ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

**Dotyczy: WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA ODWODNIENIA MIEJSC POSTOJOWYCH
W OS. TEATRALNYM NA DZ. NR 93/4 OBR. 50 NOWA HUTA W KRAKOWIE.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że odwodnienie planowanych miejsc postojowych można wykonać powierzchniowo do istniejących studzienek wodościekowych. W przypadku konieczności przebudowy, studzienki wodościekowe wykonać z osadnikiem głębokości 0.8m. Podłączenie z kanałem ogólnospławnym powinno być zasyfonowane. Odwodnienie przedstawić w projekcie branży drogowej.

W przypadku konieczności budowy dodatkowych studzienek wodościekowych o warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji należy zwrócić się do zarządcy kanalizacji ogólnospławnej – Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30- 106 Kraków.

z up. DYREKTORA
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Bartosz Paszkowski

Otrzymują:

1x Adresat (bez załączników)

1 x aa (WEU)