


Wykaz pomieszczeń : PARTER

Nr	Nazwa pomieszczenia
1.01	Gabinet lekarski
1.02	Gabinet zabiegowy
1.03	Fizjoterapia
1.04	Pom. pomocnicze
1.05	Gabinet zabiegowy
1.06	Gabinet lekarski
1.07	Komunikacja
1.08	Komunikacja
1.09	WC dla niepełn./damskie
1.10	Przedśionek WC męskiego
1.11	WC męskie
1.12	Pom. z kartami pacjentów
1.13	Klatka schodowa
1.14	Rejestracja
1.15	Wiatrołap
1.16	Pom. porządkowe
1.17	WC
1.18	Pom. socjalne
1.19	Pom. na bieliznę brudną
1.20	Pom. na odpady
1.21	Pom. na bieliznę czystą



LEGENDA

⌘ łącznik pojedynczy IP44 / IP20	AW1 oprawa awaryjna typu iTECH M1
⌘ łącznik świecznikowy IP44 / IP20	AW2 oprawa awaryjna typu R M1
⌘ łącznik schodowy IP44 / IP20	AW3 oprawa awaryjna typu ONTEC R C1
⌘ łącznik krzyżowy IP44 / IP20	AW4c oprawa awaryjna typu S W1 COLD + zestaw IP67
⌘ gniazdo 3f IP44	EW2 oprawa ewakuacyjna typu G
⌘ gniazdo 1f IP20 / IP44	EW3 wypust zasilający zakończony puszką Pp/t3 5x2,5mm ²
⌘ 2x gniazdo 1f IP20 / IP44	EW4c gniazdo 230V lodówka
⌘ tablica bezpiecznikowa / wył. gł.	EW2 zestaw gniazd 3szt. gniazd 1f podwójnych
⌘ Wył. p.poż	EW3 oprawa LED 18-31W mikroswitch 2700-4300lm, IP66 4000K
⌘ Przycisk wyzwalający p.poż.	EW4c oprawa 42W 4700lm PRM IP20 LED

⌘ oprawa 32W 3670lm PRM IP20 LED
⌘ oprawa 60W 6700lm PRM IP20 LED
⌘ oprawa 43W 6000lm, 4000K, IP20 PRM LED
⌘ oprawa 33W 4700lm, 4000K, IP20 PRM LED
⌘ oprawa 36W 4000lm, 4000K, IP40 LED
⌘ oprawa 30W 3000lm, 4000K, IP40 LED
⌘ plafon 28W 2800lm, 4000K, IP54 LED
⌘ plafon 36W 3700lm, 4000K, IP65, LED
⌘ plafon 21,4W 1900lm, 4000K, IP65 LED
⌘ plafon 24W 2550lm, 4000K, IP65 LED
⌘ plafon 26W 2900lm, 4000K, IP65 LED

ELEKTRO INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Temat: Ośrodek zdrowia w Nozdrzcu	Projektant: mgr inż. Łukasz Sokołowski Nr ewid. PDK/0243/POOE/12
Elektro - S.C. Marcin Mróz, Łukasz Sokołowski 38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78 tel.: 506-434-025, 697-584-737 e-mail: biuro@elektrose.pl www.elektrose.pl	Lokalizacja: Jednostka ewid.: Nozdrzec 180206_2 Obręb ewid.: 0004, Nozdrzec Dz. nr ewid.: 1951/8, 1951/9, 1951/19	Sprawdzający: mgr inż. Marcin Mróz Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12
Tytuł rysunku: Rzut parteru Instalacja elektryczna, instalacja oświetleniowa	Skala: 1:100 Data: 08.2023	Asystent projektanta: inż. Patrycja Piotrowska Nr rys.: 1