



Projektowane złącze kablowe
(wykonuje Operator Systemu Dystrybucji)



- Legenda
- urzędnicy/aparaty własność OSD
 - urzędnicy/aparaty wykonuje Inwestor
 - urzędnicy/aparaty służące ochronie p.p.oż



Bilans mocy dla cz. mieszkaniowej:
 $P_i = 38 \times 13 = 494 \text{ kW}$
 k_j dla 38 mieszkań 0,181
 $P_s = 89,4 \text{ kW}$
 $I_s = 138,9 \text{ A}$

Bilans mocy dla cz. administracyjnej
 $P_i = 20,0 \text{ kW}$
 $k_j = 1,0$
 $P_s = 20,0 \text{ kW}$
 $I_s = 31,1 \text{ A}$

Bilans mocy dla węzła ciepła
 $P_i = 5,0 \text{ kW}$
 $k_j = 1,0$
 $P_s = 5,0 \text{ kW}$
 $I_s = 23,4 \text{ A}$

Moc przyłączeniowa dla budynku
 $P_s = 89,4 + 20 + 5 = 114,4 \text{ kW}$
 $I_s = 177,8 \text{ A}$

		GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Alja Wyżwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772225618	
Investor:	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O.	Skala:	*/ **
Adres:	ul. Rzeszy 1, 12-015 Olsztynek	Data:	01.2024
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Nr rysunku:	E-08
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew.204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Elcka, 12-215 Orzysz		
Nazwa rysunku:	Schemat blokowy zasilania		
Faza:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05		
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05		
Asystent:	mgr inż. Magdalena Meszaj mgr inż. Marcin Szczepaniak		