



LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT- zasilanie

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT- powrót

Typ i wielkość grzejnika np.
22/600
1000 mm

Nastawa
zaw. termost

- Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym + wkładka i głowica termostatyczna

CO1

- Projektowany pion instalacji C.O.

20 x 2,0

- opis średnica zewn. x gr. ścianki

Izol. 25 mm

- gr izolacji

- UWAGA:
- Wszystkie nieopisane działki C.O.:
16 x 2,0 Izol. 30 mm
1. Piony instalacji C.O. montować w szachcie instalacyjnym/bruzdach ściennych
 2. Ciepłomierze ze zdalnym odczytem zlokalizowane na klatkach schodowych montować we wnęce/w szachcie instalacyjnym,
 3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poz należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ognioochronnych.
 4. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiertki potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebiecia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
 5. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
 6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
 7. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez inwestora.
 8. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.
 9. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.
 10. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 11. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

G3D

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tytułacza 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wywolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN -
Warmia i Mazury SP. Z O.O.

Adres:

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztyn

Przedmiot inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lokalizacja inwestycji:

dz. nr ew.203/2, 203/3(dr), 204/40, obr. 0001 Orzysz,
ul. Etcka, 12-250 Orzysz

Nazwa rysunku:

RZUTI III PIĘTRA - instalacja C.O.

Faza:

Projekt wykonawczy

Projektant:

mgr inż. Dariusz Staszczuk
LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
LOD/1795/POOS/11

Skala:

1:100

Data:

10.2023

Nr rysunku:

S8