



Napięcie zasilania  $U=230/400V$   
Moc zainstalowana  $P_i=20,8kW$   
Współczynnik jednoczesności  $k_j=0,62$   
Moc szczytowa  $P_s=13,0kW$ ;  $I_s=20,2A$

**G3D**  
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek  
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko  
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa  
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Investor:	Spółeczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O.	Skala: */*
Adres:	ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	Data: 01.2024
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Nr rysunku: E-12a
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew.204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Ełcka, 12-250 Orzysz	
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej mieszkaniowej TRM.X	
Faza:	Projekt wykonawczy	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	
Asystent:	mgr inż. Magdalena Mesjasz mgr inż. Marcin Szczepańczyk	