



Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona
<pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Re: Przyłącze sieci ciepłej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Ełcka, 12-250 Orzysz

1 wiadomość

Robert Toczyński ZUK Orzysz <robert.toczynski@zukurzys.pl>

22 kwietnia 2024 07:27

Do: Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona <pracowniaprojektowainstalacji@gmail.com>

Uwag nie mam Potwierdzam projekt

Ponieważ jest to nowa sieć i jest na gwarancji proszę o kontakt z firmą która wykonywała sieć w celu włączenia się w sieć i zamontowania zaworów (Hydraulika Andrzejkowicz Elk tel.509136842 e-mail: biuro@hydraulika.elk.pl)

Pozdrawiam

W dniu 22.04.2024 o 06:47, Pracownia Projektowa Instalacji Ryszard Wrona pisze:

Dzień Dobry!

Proszę o uwagi do projektu przyłącza sieć do proj. budynku przy ul. Ełcka.

Nie mając dokumentacji sieci preizol. 80/160 do której włączam proj. przyłącze 50/125, przyjąłem kilka założeń:


- że sieć jest prawostronna i przebiega w kierunku od źródła na południowy wschód
- zagłębienie ok 1.20m.

Proszę o weryfikację i uwagi.

Pozdrawiam

Ryszard Wrona

--
Kierownik ds.ciepłownictwa inż. Robert Toczyński tel.603810413

 **robert_toczynski.vcf**
1K