



- UWAGA:
Wszystkie nieopisane detale C.O.:
16 x 2,0 Izol. 30 mm
1. Piony instalacji C.O. montować w szachtach instalacyjnych
 2. Ciężkowierze z zasilaniem odcinającym nie skalować na kłach schodowych montować we wnętrzu.
 3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p pod należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ognioochronnych.
 4. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewody pod zaborem do przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebiegi i linie instalacji należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
 5. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w ramach ochronnych.
 6. Ryzykant należy rozprawić i zamocować z opisem technicznym.
 7. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uściślenia i rozprawy funkcjonalnych wymagań stawianych przez technologię, konstrukcję, instalację oraz zmian wprowadzonych przez inwestora.
 8. W zakresie obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonać kompletny rozruch przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przebiegów, napraw i innych prac związanych z utrzymaniem i eksploatacją instalacji.
 9. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i doposażenia.
 10. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 11. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.