



Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

| | | |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 122,05 | 122,20 |
| Rzędna dna kanału | 119,53 120,26 | 120,28 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 2,52 1,79 | 1,92 |
| Odległości [m] | 4,68 | |
| Średnice, materiał | PVC-U, SDR34, I 200x5,9 | |
| Spadek | |  0,5 % |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 4,68 |



UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia infrastruktury niezainwentaryzowanej.
Roboty w rejonie i miejscu włączenia i skrzyżowań z infrastrukturą bezwzględnie wykonać ręcznie.
Projektowany rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm



Teren

Podsypka piaskowa 15 cm; obsypka do wysokości 30 cm nad wierzch rury

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|-----------|
| Inwestor: | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O. | Skala: | 1:250/100 |
| Adres: | ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek | Data: | 10.2023 |
| Przedmiot inwestycji: | Budowa przyłączy wod-kan w ramach zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Nr rysunku: | S2 |
| Lokalizacja inwestycji: | dz. nr ew.203/2, 203/3(dr), 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Ełcka, 12-250 Orzysz | | |
| Nazwa rysunku: | Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej | | |
| Faza: | Projekt wykonawczy | | |
| INSTALACJE SANITARNE | | | |
| Projektant: | mgr inż. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17 | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11 | | |