



UWAGI:

- Lampy zasilić na przemian z poszczególnych faz/żył kabla
- W słupach zastosować złączka IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziałach sieci)
- Pomiędzy słupami razem z kablem ułożyć bednarę FeZn 25x4mm w celu uziemienia każdego ze słupów słupów

Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie wyłączenie zasilania w układzie:

- TN-C – linia kablowa
- oprawy – dodatkowa izolacja (II klasa ochronności)

MAREL		MAREL Marcin Szczesny ul. Jaškowa Dolina 15/15, 80–252 Gdańsk			
Inwestycja:	"Budowa oświetlenia ul. Temidy w Gdańsku" "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2023, Etap II, działki nr: 1223/1, 1239/4, 1240/1, 1239/6, 1240/2, 1231/28, 1239/22, 1239/7, 1230/38 – obręb 0001				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			Schemat sieci oświetleniowej	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	3
Projektował:	Marcin Szczesny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	–
Sprawił:	Mariusz Łopatynski [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	09.2022