

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 07.02.2025r.

Oznaczenie i nr postępowania: **Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku przy ul. Plac Chełmiński w Bydgoszczy. – WZP.271.4.2025.B**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o informację, czy projektowane warstwy nawierzchni są tożsame z istniejącą?

Odpowiedź:

Warstwy nawierzchni należy wykonać zgodnie z opisem poszczególnych warstw w oparciu o dokumentację projektową. Natomiast przedmiot zamówienia stanowi kontynuację prac wykonanych w I etapie realizacji.

Pytanie 2

Proszę o informację, czy ujęte na rysunku kosze na śmieci wskazane do pozostawienia należy odnowić?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 3

Czy materiał z rozbiórek - mała architektura, obrzeża i inne elementy stanowiąc będą własność Wykonawcy?

Odpowiedź

Materiał pozyskany z rozbiórek stanowiąc będzie własność Wykonawcy.

Pytanie 4

Proszę o informację, czy obrzeża betonowe zlokalizowane na obwodzie placu kalisteniki należy również dostosować wysokościowo do ścieżki? Projekt nie zakłada wymiany nawierzchni w tym miejscu.

Odpowiedź

Obrzeża betonowe należy dostosować wysokościowo do ścieżki, zgodnie z projektem.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie iż realizacja prac nie uwzględnia zakresu zieleni tj. nasadzeń drzew/krzewów/bylin, wykonania niwelacji terenu oraz obsiania trawą.

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje nowych nasadzeń, tj. drzew/krzewów/bylin.

Wykonawca po realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do przeprowadzenia prac porządkowych i odtworzeniowych do stanu istniejącego (jak przy przekazaniu terenu budowy), tj. m.in. renowacja trawnika.

Pytanie 6

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

"Opis APB" wskazuje, iż do wykonania jest około 263 mb obrzeży betonowych oraz około 340 mb obrzeży metalowych, zaś zgodnie z "PZT 4 Plansza etapowania" do wykonania jest obrzeży betonowych 159 mb oraz 443 mb obrzeży metalowych. Proszę o wskazanie ilości, jaka ma zostać wykonana.

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie około 262,5 mb obrzeży betonowych i 339,5 mb obrzeży metalowych, zgodnie z opisem zawartym w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego nad realizacją zadania?

Odpowiedź

Dla prowadzenia robót budowlanych nie jest przewidziana konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego ani przyrodniczego. Natomiast nie zwalnia to Wykonawcy od przestrzegania przepisów szczególnych, tj. m.in. ustawa o ochronie zabytków, ustawa o ochronie przyrody

Magdalena Janiak

Członek komisji przetargowej