



IZ zdemontowana
JV do demontażu podczas
remontu pomieszczeń
kucharskich

INWENTARYZACJA	
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	
Nazwa i adres	
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań	
Nazwa obiektu i lokalizacja	
Budynek "B"	
al. Niepodległości 12, Poznań	
Poziom	
Rzut piętra +1	
Opis	
Dział Inwestycji i Remontów UEP	
Data opracowania	
12.04.2019 r.	Rev. 2




**INWENTARYZACJA
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI**

Nazwa i adres		
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu		
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa obiektu / lokalizacja		
Budynek "B"		
al. Niepodległości 12, Poznań		
Poziom		
Rzut piętra +2		
Opis		
Dział Inwestycji i Remontów UEP		
Data opracowania		
12.04.2019 r.	Rev. 1	Rev. 2



INWENTARYZACJA	
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	
Nazwa / adres	
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań	
Nazwa obiektu / lokalizacja	
Budynek "B"	
al. Niepodległości 12, Poznań	
Poziom	
Rzut piętra +3 / poddasza	
Opis	
Dział Inwestycji i Remontów UEP	
Data opracowania	
12.04.2019 r.	Rev. 2



INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI


Nazwa i adres
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Nazwa obiektu i lokalizacja
Budynek "B"
al. Niepodległości 12, Poznań


Poziom
Rzut poddasza

Opracował:
Dział Inwestycji i Remontów UEP


<i>Data opracowania</i>	<i>Rev. 1</i>	<i>Rev. 2</i>
12.04.2019 r.		



INWENTARYZACJA	
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	
Nazwa i adres	
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań	
Nazwa obiektu / lokalizacja	
Budynek "B"	
al. Niepodległości 12, Poznań	
Poziom	
Rzut parteru	
Opis	
Dział Inwestycji i Remontów UEP	
Data opracowania	
12.04.2019 r.	
Rev. 1	Rev. 2



INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI			
Nazwa i adres			
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu			
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań			
Nazwa obiektu / lokalizacja			
Budynek "B"			
al. Niepodległości 12, Poznań			
Poziom			
Rzut przyziemia			
Opis			
Dział Inwestycji i Remontów UE			
Data opracowania			
12.04.2019 r.		Rev. 1	Rev. 2



INWENTARYZACJA			
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI			
Nazwa i adres			
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu			
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań			
Nazwa obiektu / lokalizacja			
Budynek "B"			
al. Niepodległości 12, Poznań			
Poziom			
Rzut pionowy - 1			
Opracował:			
Dział Inwestycji i Remontów UEP			
Data opracowania		Rev. 1	Rev. 2
12.04.2019 r.			

OPIS URZĄDZENIA				DANE TECHNICZNE										LOKALIZACJA URZĄDZENIA				POMIESZCZENIA OBSŁUGIWANE				STEROWANIE		OPIS STEROWANIA	ZASILANIE ELEKTRYCZNE	UWAGI
Nr 2021	Symbol Inwentarza (nazwa)	Nazwa urządzenia	JEDN. WEWNĘTRZNA Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.)	JEDN. ZEWNĘTRZNA Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.)	Ilość urz.	Moc chł. [kW]	Rodzaj czynnika chłodniczego	Ilość freonu [kg]	ODP	GWP	ton eqCO2	CFO	Typ filtrów	Ilość filtrów	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA bud / piętro / nr pom	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA bud / piętro / nr pom	POMIESZCZENIA OBSŁUGIWANE bud / piętro / nr pom.	wzrost kadra osoba kontakt.	Łokalizacja regulatorów			Zasilanie sterowania				
BK-13	BK-06 Bk-14 p. 15	Klimatyzacja SPLIT FUJITSU ASY 30 AGW T00 2770 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU ASY 30 AGW T00 2770 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU AOY 30 ABHL T00 2770	1+1	8,2	R-417A	2,3	0	2346	5,4	TAK 1x / rok	-	-	budynek B parter pokój 15	budynek B piętro +1 wewnątrz schodów, wejście przez drzwi znajdujące się naprzeciwko p.12 i)	budynek B parter pokój 15		piłot	-	budynek B piętro T0 i na korytarzu, zdb. F9					
BK-14	BK-03 Bk-12 p. 22	Klimatyzacja SPLIT FUJITSU ASY 30 AGW jedn. wewn. nasłona	FUJITSU ASY 30 AGW T00 2771 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU AOY 30 ABHL T00 2771	1+1	8,2	R-22	2,3	0,055	1810	4,2	NIE	-	-	budynek B parter wejście przez p.15)	budynek B piętro +1 wewnątrz schodów, wejście przez drzwi znajdujące się naprzeciwko p.12 i)	budynek B parter pokój 22 (wejście przez p.15)	Kadra Technologicznych Informatycznych Masztych Iz 27-31	piłot	-	budynek B piętro +1 na korytarzu, zdb. F7					
BK-15	BK-05 Bk-13 p. 22a	Klimatyzacja SPLIT FUJITSU ASY 30 AGW jedn. wewn. nasłona	FUJITSU ASY 30 AGW T00 21 197 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU AOY 30 ABHL T00 21 197	1+1	8,2	R-22	2,3	0,055	1810	4,2	NIE	-	-	budynek B parter pokój 22a (wejście przez p.15)	budynek B parter pokój 22a (wejście przez p.15)			piłot	-	budynek B piętro T0 i na korytarzu, zdb. F8					
BK-16	BK-01 Bk-2.1 p. 103 (biuro Kancelarza)	Klimatyzacja SPLIT FUJITSU ES P0 222 09 jedn. wewn. nasłona	ELECTRA CONDENSER WANA-A 9RC 61021657 jedn. wewn. nasłona	ELECTRA CONDENSER WANA-A 9RC 61021657	1+1	2,64	R-22	0,65	0,055	1810	1,2	NIE	-	-	budynek B parter pokój 103 (biuro Kancelarza)	Balkon, wejście z Sali 202	budynek B parter pokój 103 (biuro Kancelarza)	Sekretariat Kancelarza	piłot	-	budynek B piętro +2 szafa na klatce schodowej przy jasn. zewn.			Zbiornikowi		
BK-17	BK-15 Bk-18 p. 103 (biuro Kancelarza)	Klimatyzacja SPLIT FUJITSU ASY G14 KMFA T00 00 53 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU ASY G14 KMFA T00 00 53 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU AOY G14 KMFA T00 80 33	1+1	4,2	R-32	0,85	0	675	0,6	NIE	-	-	budynek B parter pokój 103 (biuro Kancelarza)	budynek B piętro +1 pokój 103 (biuro Kancelarza)	budynek B parter pokój 103 (biuro Kancelarza)	Sekretariat Kancelarza	piłot	-	budynek B piętro +1 szafa na klatce schodowej zdb. 20					
BK-18	BK-16 Bk-19 p. 103a (biuro Pani Kancelarz)	Klimatyzacja SPLIT FUJITSU AOY G14 KMFA T00 00 58 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU AOY G14 KMFA T00 00 58 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU AOY G14 KMFA T00 80 20	1+1	4,2	R-32	0,85	0	675	0,6	NIE	-	-	budynek B parter pokój 103a (biuro Pani Kancelarz)	budynek B piętro +1 pokój 103a (biuro Pani Kancelarz)	budynek B parter pokój 103a (biuro Pani Kancelarz)	Sekretariat Kancelarza	piłot	-	budynek B piętro +1 szafa na klatce schodowej zdb. 19					
BK-19	BK-17 Bk-110 Kancelarza)	Klimatyzacja SPLIT FUJITSU ASY G14 KMFA T00 00 58 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU ASY G14 KMFA T00 00 58 jedn. wewn. nasłona	FUJITSU AOY G14 KMFA T00 80 28	1+1	4,2	R-32	0,85	0	675	0,6	NIE	-	-	budynek B parter pokój 102 (sektariat Kancelarza)	budynek B piętro +3 pokój 318 (sektariat Kancelarza)	budynek B parter pokój 102 (sektariat Kancelarza)	Sekretariat Kancelarza	piłot	-	budynek B piętro +1 klatka schodowej zdb. 18					
BK-20	BK-01 TC-1272 SN: 3A17025238	TORRELL			1	3,5	R-289	0,72	0	3	0,0	NIE	-	-	budynek B piętro 318	budynek B piętro +3 pokój 318	budynek B piętro +3 pokój 318	-	-	-	-	budynek B piętro +3 pokój 318			Wyłączenia 2 lata KLUAP0Z do 06 2020 r.	