Rozdzielnica RK

400/230V AC, 50Hz
L1, N, PE

-FQK1 — HN Icn=6kA In=10A B Un=230VAC
-FQK2 — HN Icn=6kA In=10A B Un=230VAC
-FS1 — HN Icn=6kA In=10A B Un=230VAC
-FP1 — PL7 Icn=10kA In=3A C Un=250VDC
-K33 — Z-AHK 1NO+1NC

Obudowy na bazie Profi+, IP30, I kl. ochr. L1, N, PE
20% zapasu miejsca na rozbudowę

-S1
-K1, -K11, -K12

FS
-K11 — LP1 — PRACA
-K12 — LA1 — AWARIA
LA

N
PE

X1: 1 N PE — KOCIOŁ
X1: 2 N PE — KOCIOŁ
XS1: 1 2 3 4 5 6
X1: L N PE

Nr wlz Feeder No:		RK/FQK1
Do To	Nazwa Name	kocioł REGULATOR KOTŁOWY
Po [kW]		0,3
Ib [A]		0,5
In [A]		10
Typ kabla Cable type		OMYżo
Przekrój [mm2] Feeder section		3x2,5

RK/FQK2
kocioł REGULATOR KOTŁOWY
0,3
0,5
10
OMYżo
3x2,5

RK/FS
FAZA STERUJĄCA
0,4
2,0
10
G
3x1,5

24V ⊥ IN | M A M I S/S ⊥ | NC NO C | NC NO C
1 | 2 ZAŁ/WYŁ | 3 PRACA | 4 ALARM
SKRZYNKA STER. POMPY P1

RK/FP1
POMPA P1 C.O.
L PE N
0,25
1,1
3
G
3x1,5

ZM1 — M~1F — 4G0,75 — PE .... N — ZM1

L1/.. — PE L N
L1/.. — PE L N
PE ... N — P1
REGULATOR KOTŁA WIODĄCEGO

-K1, -K11, -K12 — Z-TN In=20A Us=230VAC 1NO+1NC

TN–S samoczynne wyłączenie zasilania

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Uss upr. nr ew. 128/DOŚ/08	podpis:
obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - KOTŁOWNIA GAZOWA		OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Krawczyński nr ew. UAN.V-7342/3/170/94	podpis:
adres inwestycji: 58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5; identyfikator działki: 021906_4.0003.1358			
inwestor: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom		rysunek: SCHEMAT ROZDZIELNICY RK	
faza: PROJ. TECHNICZNY	branża: INST. ELEKTR.	data: 12.03.2025	skala: ---	nr rysunku: E-RK	Arkusz 2/5

A3