

GMINNA SPÓŁKA WODNA W NOWEJ WSI WIELKIEJ

86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Rolna 6/1

tel.52 3812220 lub 781511100, adres e-mail: gswnww@op.pl

Nowa Wieś Wielka dn. 29.08.2023r.

**Pracownia Projektowo Inwestycyjna
Inżynieria Sanitarna
ul. Rynek 25
86-200 Chełmno**


Uzgodnienia

w zakresie melioracji wodnych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej do projektu budowlanego, polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dziemionna w gminie Nowa Wieś Wielka.

Wyżej wymieniona inwestycja znajduje się w obszarze oddziaływania rowów melioracyjnych R-43, R-48, R-42.

Uzgadniamy projekt przy zastosowaniu się do następujących warunków:

1. W przypadku kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowy) rurę wodociągową/ kanalizacyjną przeprowadzić min. 1m pod dnem rowu.
2. W przypadku rozkopania rowu zobowiązuje się inwestora i wykonawcę do przywrócenia stanu poprzedniego poprzez ubicie dna, odbudowę skarp w tym położenie darni lub obsianie trawą.
3. Na trasie rurociągu, napotkać można przedwojenne, niezinventaryzowane rury drenarskie, które należy traktować jak inne urządzenia melioracyjne.
4. W każdym przypadku uszkodzenia urządzenia melioracyjnego należy dokonać jego naprawy.
5. W czasie wykonywania robót zapewnić funkcjonalność urządzeń tj. nie składować ziemi z wykopów na skarpach rowów, nie zasypywać rowów i wylotów przepustów.

Za Zarząd GSW
Przewodniczący Zarządu GSW

Waldemar Michniewicz