

Strzyżów 2025-05-02

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienie w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa ul. Kusocińskiego w Strzyżowie w km 0+000 ÷
0+217,25”.**

Odp. na pyt. 1.

Zamawiający informuje, że wykonanie przebudowy gazociągu nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Odp. na pyt. 2.

Zamawiający informuje, że wykonanie rur osłonowych nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Odp. na pyt. 3.

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie odwodnienia wgłębnego z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, obejmującego zgodnie z załączonym przedmiarem robót budowę:

- przykanalików z rur PVC ϕ 160 mm: $L=5+3+3+3+4+5+5+2+5+8+5+4+5+6+4+10 = 77$ mb,
 - dwóch odcinków kolektora z rur PCV ϕ 160 mm: $L = 17+18 = 35$ mb,
 - studzienek osadnikowych ϕ 500 mm z wpustem ulicznym żeliwnym (szt.16),
 - studni połączeniowych ϕ 1200 mm na istn. kolektorze (2 szt.),
 - wymianę pokryw studni kanalizacyjnych na pokrywy drogowe typu ciężkiego: (szt.22),
- należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową w zakresie objętym odcinkiem w km 0+000 – 0+217,25.


BURMISTRZ
mgr Jolanta Gadziola

Czerwona