

NR (zgodny z podkładem mapowym)	LOKALIZACJA USTERKI	RODZAJ USZKODZENIA	PRZYBLIŻONA DŁ. ODCINKA	PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC
1	Al. Zdrojowa (naprzeciwko ogrodów w stronę Podzilnego)	Uszkodzenie 1 żyty fazowej na kablu 4x35, od lampy do lampy	35 m	Należy zlokalizować awarię, następnie rozebrać kostkę, wymienić kabel, ponownie ułożyć kostkę - droga gminna
2	Muszyna, ul. Lipowa, od skrzyżowania z Policją do Ośrodka dla niewidomych, 1308/6	Uszkodzony kabel	700 m	1) Należy zlokalizować uszkodzenie kabla na tym odcinku, droga wojewódzka; rozebranie kostki, wymiana kabla, ponowne ułożenie kostki 2) Likwidacja trzech słupów betonowych, należy zrobić mufę, skrzynkę sterowania oświetlenia ulicznego, licznik pozostaje na terenie Muszynianki dz.ew. nr 1308/6-prywatna
3	ul. Zazamcze (koło restauracji Zazamcze)	Kabel od słupa zasilającego przez drogę powiatową do następnego słupa oświetleniowego (2 żyty fazowe)	110 m	Należy zlokalizować awarię; rozebranie kostki, wymiana kabla, ułożenie kostki, przewiert pod drogą powiatową lub mufa przed drogą, ale należy zlokalizować awarię miernikiem, następnie rozebrać kostkę tylko między dwoma lampami lub postawić skrzynkę oświetleniową przy ul. Zamkowej, wiąże się to z uzyskaniem warunków z Tauronu, uzgodnieniem z PZD oraz uzyskaniem zgody na dysponowanie gruntem na postawienie skrzynki - byłoby to najkorzystniejsze rozwiązanie, ponieważ pod jedną skrzynkę jest podłączone oświetlenie z kilku ulic (ul. Zazamcze, ul. Zielona, część ul. Nowej)
4	ul. Zazamcze (stacja trafo u Cechiniego)	Kabel od słupa zasilającego na odcinku od stacji trafo, przez drogę powiatową do lampy oświetleniowej oraz odcinek między dwoma lampami, dwie żyty uszkodzone	100 m	Uzyskać zgodę na rozkop działki Cechiniego 51/55, 51/35; przewiert pod drogą powiatową, uzgodnienie z PZD - rozebranie kostki (chodnik powiatowy), wymiana kabla, następnie ponowne ułożenie kostki
5	Złockie, skrzyżowanie do Cechiniego, koło Groszka	Uszkodzenie kabla od skrzyżowania na Złockim do budynku Strakiji, domu Cechiniego	200 m	Przewiert lub rozebranie kostki (chodnik należący do Gminy, droga asfaltowa do Groszka), część kabla w rurze pod mostkiem przy skrzyżowaniu
6	Złockie -dom Cechiniego	Uszkodzony kabel pod chodnikiem, między dwoma latarniami	50 m	Kopanie w zieleni, należy przepiąć latarnie ze skrzynki Kolejarz do skrzynki koło szkoły
7	Szczawnik - sklep Gama	Uszkodzony kabel w chodniku między dwiema lampami, 2 żyty	40 m	Przewiert lub rozebranie kostki, działki PZD lub działka prywatna 322/1, 322/2, między latarniami kabel do wymiany
8	Powroźnik na długiej prostej koło nr 4, blisko stacji trafo, na terenie zakładu (mechanik Mucha)	Uszkodzone 2 żyty fazowe między lampami, w chodniku przy drodze wojewódzkiej	35 m	Rozebranie kostki, wymiana kabla, ponowne ułożenie kostki, uzgodnienie z ZDW