

Załącznik nr 1 do SWZ
Postępowanie nr DOD/DZB/2025/004

Opis przedmiotu zamówienia
Ochrony przeciwpożarowej Portu Gdańsk od strony lądu i wody

Ochrona przeciwpożarowa od strony lądu:

I. Założenia:

1. Ochrona przeciwpożarowa Portu Gdańsk w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2. Podmiot musi posiadać odpowiedni potencjał (sprzętowy i ludzki) umożliwiający 24h/7 ochronę portu a w sytuacji powstania zagrożenia - likwidację pożarów, awarii chemicznych, ekologicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń, własnymi siłami i środkami. Należy zapewnić skuteczne prowadzenie działań jednocześnie na lądzie i na wodach portu, redy lub kotwiczowiska portu, zgodnie z „Planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez ZMPG S.A.”, procedurami bezpieczeństwa Portu, (<https://www.portgdansk.pl/port/osrodek-ratownictwa-zmpg-sa/>), Ustawą o ochronie przeciwpożarowej i innymi wymaganymi prawem dokumentami.
3. Wykonawca musi posiadać status jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu artykułu 15 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

II. Zadania:

1. Zapewnienie gotowości specjalistycznych sił i środków do ochrony przeciwpożarowej obiektów, terenów i infrastruktury lądowej Portu Gdańsk zgodnie z art. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.
2. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych zgodnie z art. 2 i art.22 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie ppoż. przy użyciu specjalistycznego sprzętu w szczególności samochodów gaśniczych i specjalnych, oraz sił i środków alokowanych na terenach zarządzanych przez ZMPG S.A.

3. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz prowadzenie działań związanych z ratownictwem technicznym, chemicznym i ekologicznym.
4. Prowadzenie bieżącej konserwacji, napraw w celu zapewnienia sprawności sprzętu specjalistycznego pozostającego w posiadaniu jednostki ochrony przeciwpożarowej.
5. Zapewnienie wykwalifikowanej obsady, spełniającej wymaganiami określone w załączniku nr 3, do obsługi sprzętu specjalistycznego.
6. Wykonywanie przeglądów technicznych, remontów podręcznego sprzętu gaśniczego tj. gaśnic przenośnych, przewoźnych oraz hydrantów wewnętrznych w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku w sposób określony w Polskich Normach i przepisach przeciwpożarowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Zamawiający zastrzega, że w okresie prowadzenia prac inwestycyjnych w zakresie przebudowy infrastruktury portowej jest możliwa zmiana ilości sprzętu objętego przeglądem technicznym. Zmiana spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości sprzętu objętego przeglądem nie może przekroczyć 15% zestawienia wskazanego w okresie jednego roku.
7. Prowadzenie szkoleń i doskonalenia w zakresie technik ratowniczo- gaśniczych swoich pracowników zgodnie z harmonogramem rocznym zatwierdzonym przez komórkę ds. bezpieczeństwa ZMPG S.A.
8. Sporządzanie oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów bądź ich części, wskazanych w załączniku nr 2, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 poz. 822 z późn. zm.).
9. Przeprowadzanie kontroli obiektów, wskazanych w załączniku nr 2, pod względem bezpieczeństwa pożarowego nie rzadziej niż raz w roku oraz sporządzenie protokołów z wykonanych kontroli .
10. Realizacja zakresu obowiązków zgodnie z Planem Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Wód Portowych.
11. Zapewnienie czasu dysponowania sił i środków, mierzonego od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora jednostki ochrony przeciwpożarowej Centrum Operacyjnego ZMPG S.A., do momentu dojazdu do miejsca najbardziej oddalonego w porcie w czasie do 10 minut.

III. Ochrona przeciwpożarowa od strony lądu realizowana w dwóch oddziałach według następującego podziału:

- oddział pierwszy zlokalizowany od strony Portu Północnego,
- oddział drugi zlokalizowany od strony dzielnicy Gdańsk Nowy Port.

1. Oddział pierwszy Port Północny:

a) dwa samochody ratowniczo-gaśnicze GCBA

- z obsługą pożarniczą 4 oraz 3 osobową (w tym dowódca plutonu).
- samochody ratowniczo-gaśnicze jak i ich wyposażenie muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).
- samochody ratowniczo-gaśnicze muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594 z późn. zm.).
- samochody ratowniczo-gaśnicze muszą posiadać wbudowany zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
- min. jeden pojazd lub przyczepa specjalistyczna do ratownictwa ekologicznego i neutralizacji substancji ropopochodnych z wyposażeniem minimalnym tj. sorbenty, dyspergenty, skimmer mechaniczny do zbierania substancji ropopochodnych z powierzchni wody, opryskiwacz mechaniczny oraz ręczny, szczotki, łopaty.
- ponadto co najmniej jeden z samochodów pożarniczych musi posiadać zainstalowany system gaśniczy typu „Cobra”.

2. Oddział drugi Gdańsk Nowy Port

a) Jeden samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA

- z obsługą pożarniczą 4 osobową (w tym dowódca plutonu),
- samochód ratowniczo-gaśniczy i wyposażenie musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).
- samochód ratowniczo-gaśniczy musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594 z późn. zm.).
- samochód ratowniczo-gaśniczy musi posiadać wbudowany zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

b) dyspozytor jednostki ochrony przeciwpożarowej w Centrum Operacyjnym ZMPG S.A. musi posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3.

- stanowisko obsadzone w systemie 24h/7.

3. Minimalne wymagania wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego:

L.p.	Wyposażenie	J.m.	Ilość
1.	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu	kpl.	4
2.	Zapasowe butle do aparatu powietrznego	szt.	4
3.	Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem typu 2 lub 3	szt.	2

4.	Szelki ratownicze	szt.	2
5.	Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem	szt.	1
6.	Kalosze do brodenia, wysokie	szt.	2
7.	Motopompa pływająca (co najmniej)	typ	MP- 4/2
8.	Motopompa szlamowa	szt.	1
9.	Pompa strumieniowa (wysysacz)	szt.	1
10.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	szt.	10
11.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	szt.	10
12.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA	szt.	4
13.	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L	szt.	3
14.	Przełącznik 110/75	szt.	2
15.	Przełącznik 75/52	szt.	3
16.	Zbieracz 2x75/110	szt.	1
17.	Rozdzielacz 75/52-75-52	szt.	2
18.	Smok ssawny 110	szt.	1
19.	Zasysacz liniowy Z-2	szt.	1
20.	Kurtyna wodna 52	szt.	1
21.	Kurtyna wodna 75	szt.	1
22.	Prądownica wodna typu turbo 52	szt.	2
23.	Prądownica pianowa PP 2	szt.	1
24.	Wytwornica pianowa WP 4-75	szt.	1
25.	Działko wodno-pianowe DWP- 2400	szt.	1
26.	Stojak hydrantowy DN 80	szt.	1
26.	Klucz do hydrantów podziemnych	szt.	1
27.	Klucz do hydrantów nadziemnych	szt.	2
28.	Klucz do łączników	szt.	4
29.	Klucz do pokryw	szt.	1
30.	Pływak z zatrzaśnikiem	szt.	1
31.	Linka strażacka ratownicza	szt.	3
32.	Mostek przejazdowy	szt.	2
33.	Siodełko węzowe	szt.	2
34.	Drabina wysuwana dwuprzęsłowa d-10 W lub drabina nasadkowa	szt.	1
35.	Piła łańcuchowa spalinowa z prowadnicą min. 350 mm	szt.	1
36.	Piła tarczowa do stali i betonu o średnicy tarcz 350 mm	szt.	1
37.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze typu Hooligan	szt.	1
38.	Topór strażacki	szt.	1
39.	Młot	szt.	1
40.	Siekiera	szt.	1
41.	Nożyce do cięcia kłódek	szt.	1
42.	Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką	szt.	4

43.	Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu	szt.	4
44.	Rozpierako-nożyce hydrauliczne	szt.	1
45.	Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 (torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających)	szt.	1
46.	Kanistry i pojemniki na paliwo i środki smarne do sprzętu silnikowego	szt.	2
47.	Opryskiwacz spalinowy	szt.	1
48.	Miernik wielogazowy min. 4 gazy	szt.	1
49.	Urządzenie gaśniczo-tnące typu „COBRA”	szt.	1

4. Strażacy pełniący służbę w oddziałach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3.
5. Wykonawca zapewni gotowość wykonywania na rzecz podmiotów trzecich, na zasadach rynkowych, usług m.in. w zakresie zabezpieczenia przeładunków materiałów niebezpiecznych i prac pożarowo niebezpiecznych na terenach zarządzanych przez ZMPG S.A.
6. Wykonawca w ramach ryczału zapewni nieodpłatnie 100 godzin w miesiącu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń na obszarze zarządzanym przez ZMPG S.A.
7. Wykonawca musi dysponować zbiornikami do odbioru substancji ropopochodnych zebranych z terenów portowych oraz podpisaną umowę na odbiór i utylizację przedmiotowej substancji.

Ochrona przeciwpożarowa od strony wody:

I. Założenie:

Ochrona przeciwpożarowa Portu Gdańsk od strony wody zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

II. Zadania:

1. Zapewnienie gotowości specjalistycznych sił i środków do ochrony przeciwpożarowej od strony wody Portu Gdańsk.
2. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych (w tym likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych) przy użyciu statków cumujących na terenach zarządzanych przez ZMPG S.A.

3. Czas przystąpienia do działań przez statek w wypadku zdarzenia lub dyspozycji ZMPG S.A. (Centrum Operacyjne ZMPG S.A.) nie może być dłuższy niż 10 minut.

III. Realizowana przez 3 (trzy) statki z wyposażeniem zgodnym z „Planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych ZMPG S.A” oraz według poniższych uwarunkowań:

1. Statek (1) z klasą min. FF1¹ zdolny do realizacji zadań w każdych warunkach pogodowych występujących na akwenach portu Gdańsk² :

- z obsługą pożarniczą 4 osobową (w tym dowódca plutonu),
- z urządzeniami do zbierania zanieczyszczeń metodą mechaniczną,
- z urządzeniami do neutralizacji zanieczyszczeń metodą chemiczną.
- dodatkowe wyposażenie wymagane przez zamawiającego

L.p.	Wyposażenie	Ilość
1.	Wąż W110	6
2.	Wąż W 75	10
3.	Wąż W 52	8
4.	Prądownica turbo W 52	2
5.	Prądownica pianowa – PP 2/15	1
6.	Prądownica pianowa – PP 8/12	1
7.	Wytwornica pianowa – WP 2/75	1
8.	Zbieracz 2x52/75	2
9.	Zbieracz 2x75/110	1
10.	Rozdzielacz 75/52-75-52	2
11.	Zasysacz liniowy Z-2	1
12.	Złącze międzynarodowe	1
13.	Topór	1
14.	Łom	1
15.	Przełączniki 75/52	4
16.	Przełączniki 110/75	4

2. Statek (2) z klasą min. FF1 zdolny do realizacji zadań w każdych warunkach pogodowych, w tym zadań z zakresu ochrony środowiska, w porcie Gdańsk

- z obsługą pożarniczą 4 osobową,
- z zaporą przeciwozlewową typu Expandi 4300 o długości 400 m.
- dodatkowe wyposażenie wymagane przez zamawiającego

¹ Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich, Część V Ochrona przeciwpożarowa, PRS, Gdańsk 2023, Tabela 6.13.3, s. 238 lub równorzędnych przepisów międzynarodowych.

² *Locja Bałtyku. Wybrzeże polskie*, BHMW 502, Gdynia 2022 (z póź. zm.).

–

L.p.	Wyposażenie	Ilość
1.	Wąż W110	6
2.	Wąż W 75	10
3.	Wąż W 52	8
4.	Prądownica turbo W 52	2
5.	Prądownica pianowa – PP 2/15	1
6.	Prądownica pianowa – PP 8/12	1
7.	Wytwornica pianowa – WP 2/75	1
8.	Zbieracz 2x52/75	2
9.	Zbieracz 2x75/110	1
10.	Rozdzielacz 75/52-75-52	2
11.	Zasysacz liniowy Z-2	1
12.	Złącze międzynarodowe	1
13.	Topór	1
14.	Łom	1
15.	Przełączniki 75/52	4
16.	Przełączniki 110/75	4

3. Statek (3) min. FF1a zdolny do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w porcie Gdańsk (Statek 3):

- z obsługą pożarniczą 4 osobową,
- z zaporą przeciwrozlewową typu Flexi 500 o długości 300 m,
- z urządzeniami do neutralizacji zanieczyszczeń metodą chemiczną,
- dodatkowe wyposażenie wymagane przez zamawiającego.

L.p.	Wyposażenie	Ilość
1.	Wąż W110	6
2.	Wąż W 75	10
3.	Wąż W 52	8
4.	Prądownica turbo W 52	2
5.	Prądownica pianowa – PP 2/15	1
6.	Prądownica pianowa – PP 8/12	1
7.	Wytwornica pianowa – WP 2/75	1
8.	Zbieracz 2x52/75	2
9.	Zbieracz 2x75/110	1
10.	Rozdzielacz 75/52-75-52	2
11.	Zasysacz liniowy Z-2	1
12.	Złącze międzynarodowe	1
13.	Topór	1
14.	Łom	1
15.	Przełączniki 75/52	4
16.	Przełączniki 110/75	4

4. Strażacy pełniący służbę na jednostkach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3.

5. Wykonawca musi dysponować zbiornikami do odbioru substancji ropopochodnych zebranych z akwenów portowych oraz podpisaną umowę na odbiór i utylizację przedmiotowej substancji.
6. Wykonawca zapewni gotowość wykonywania na rzecz podmiotów trzecich, na zasadach rynkowych, usług m.in. w zakresie:
 - 1) asyst dla statków zawijających do portu w Gdańsku, zgodnie z zarządzeniem nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i ruchu zbiornikowców przewożących ładunki niebezpieczne (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4437);
 - 2) świadczenia usług dla podmiotów prowadzących działalność przeładunkową, manipulacji i składowania materiałów niebezpiecznych na obszarze zarządzanym przez ZMPG S.A.;
 - 3) innych usług takich jak: holowanie, usuwanie przeszkód nawigacyjnych oraz usług z zakresu ochrony środowiska na terenie portu Gdańsk.

Usługi, o których mowa powyżej mogą być wykonywane pod warunkiem ich niezwłocznego przerwania w przypadku wezwania przez ZMPG S.A. (Centrum Operacyjne ZMPG S.A.) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze portu Gdańsk, z zastrzeżeniem utrzymywania przez Wykonawcę jednego statku do pełnej dyspozycji ZMPG S.A.

IV. Tereny i akweny do zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przeciwrozlewowego na obszarach zarządzanych przez ZMPG S.A. przedstawia załącznik nr 4.

V. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2001 r. o bezpieczeństwie morskim (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1068).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1125).
3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1796).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 275, 1222, 1692, 1907).

5. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (Dz. U. z 2024 r. poz. 1786).
6. Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2832 ze zm.).
7. Zarządzenie nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i ruchu zbiornikowców przewożących ładunki niebezpieczne (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 4437).
8. Zarządzenie Porządkowe nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.08.2000 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 108 z 2000 r., poz. 705. ze zm.).

VI. Spis załączników:

1. Wykaz ilości podręcznego sprzętu gaśniczego do przeglądu;
2. Wykaz nadzorowanych obiektów;
3. Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków jednostki ochrony przeciwpożarowej realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
4. Tereny i akweny ZMPG S.A. do zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwrozkowego.