

Kościerzyna, dnia 5 marca 2025 r.

IR.272.7.2025

### **WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320., zwanej dalej ustawą PZP), **Powiat Kościerski** przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia **Likwidacja barier architektonicznych w PZS Nr 1 poprzez wymianę drzwi i balustrad schodowych.**

#### **Zapytanie 1**

Czy zamawiający wie jakiego koloru będą nowe drzwi ? (Drewnopodobne ,czarne, białe?)

#### **Wyjaśnienia 1**

Wszystkie drzwi w kolorze białym.

#### **Zapytanie 2**

Niektóre drzwi mają być przeszklone, w jakim stopniu? (1/2, 1/3, czy może pas szklany po całości?)

#### **Wyjaśnienia 2**

Przeszklenie w górnej części skrzydła o powierzchni 20-30 %, Skrzydła drzwiowe z wypełnieniem pełnym (wyklucza się wypełnienie w formie plaster miody), minimum 3 zawiasy zamykane na klucz.

STARSZA  
  
Grzegorz Zabrocki

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_koscierzyna](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna)