

Gdańsk 09.10.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zadania: Oczyszczenie wnętrza trzech pomp HELIX VE1004 (P1, P2, P3) z zanieczyszczeń stałych, zestawu hydroforowego firmy WILO dla celów przeciwpożarowych zainstalowanego w budynku KMP Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27.

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.

Obiekty: Komenda Miejska Policji w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27.

Opracował: inż. Jerzy Urbański

październik 2024 r.

Stan istniejący.

Informuję, że w m-cu sierpień 2024 r. Autoryzowany Serwis Pomp i Urządzeń Wilo na zlecenie KWP Gdańsk przeprowadził przegląd serwisowy zestawu hydroforowego firmy WILO w związku z zaistniałą awarią spowodowaną przekroczeniem ciśnienia w instalacji hydrantowej. W wyniku przeprowadzonego serwisu stwierdzono występowanie zanieczyszczeń stałych w trzech pompach HELIX VE1004 (P1, P2, P3) omawianego zestawu hydroforowego dla celów przeciwpożarowych zainstalowanego w budynku KMP Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27.

W związku z powyższym zasadnym jest wykonanie czyszczenia wnętrza trzech pomp. Informuję, że pozostawienie urządzenia w takim stanie spowoduje poważną awarię pomp i unieruchomienie całego zestawu hydroforowego, co wiąże się z brakiem zabezpieczenia przeciwpożarowego dla całego budynku KMP Gdańsk.

Zamierzenie.

W związku z powyższym należy wykonać czyszczenie wnętrza trzech pomp HELIX VE1004 (P1, P2, P3) z zanieczyszczeń stałych zlokalizowanych w zestawie hydroforowym dla celów przeciwpożarowych. W związku z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej dla obiektu służbowego Policji należy wykonać serwis i czyszczenie pomp w siedzibie serwisu pojedynczo dla każdej z zainstalowanych pomp. Po demontażu pierwszej pompy i wykonaniu serwisu w siedzibie firmy należy zamontować oczyszczoną pompę po czym zdemontować kolejną w celu wykonania serwisu pompy. W taki sposób wykonać serwis trzeciej pompy.

Serwis i czyszczenie wnętrza pomp musi być przeprowadzony przez Autoryzowany Serwis Pomp i Urządzeń Wilo.

Termin realizacji zamierzenia: 29.11.2024 r

Oferta

- Kompletna oferta powinna zawierać:
- Całkowity koszt brutto za realizację zamierzenia opisanego wyżej.
- Termin realizacji zamierzenia.
- Dokumenty potwierdzające posiadanie przez proponowany wyrób budowlany dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Okres gwarancji na wykonanie omawianego zakresu robót.
- Niezbędne formalne dane konieczne do realizacji zlecenia (nazwa, adres firmy, NIP, REGON)

Oferta powinna zostać złożona do dnia 14.10.2024 r.