


**UWAG!**

- 1/ Systemy ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S  
2/ Napięcie zasilania 400/230V  
3/ Rozdzielnie zaamykane na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony P 40  
4/ W rozdzielni zapewnić minimum 30% rezerwy

|  |                               |  |  |   |           |  |              |  |
|--|-------------------------------|--|--|---|-----------|--|--------------|--|
| <b>S</b><br><b>A</b><br><b>B</b>   |                               |  | <b>STUDIO</b><br><b>ARCHITEKTURY</b><br><b>BOBER</b>   |   |           | Temat:<br><b>BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA<br/>ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ<br/>BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2</b> |              |  |
| Tytuł:<br><b>TABLICA ROZDZIELCZA T/P<br/>ZAKRES ROZBUDOWY</b>                                |                               |  | Lokalizacja:<br><b>44-310 Radlin, ul. Mieleskiego 13<br/>Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114<br/>Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin, Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin</b> |   |           |  |              |  |
|  | Imię i nazwisko:              | Nr upr.:                                   | Specjalność:   | Podpis:   | Rewizja:  | Data:  | Skala:       |  |
| Projektował:   | <b>mgr inż. Tomasz BIENEK</b> | <b>SLK/0896/PWOE/05<br/>SLK/IE/3861/06</b> | <b>w specjalności sieci, instalacji i<br/>urządzenia elektryczne i<br/>elektronarzędziowe</b>  |  |           | <b>II 2024</b>   | <b>%</b>     |  |
| Sprawdził:   | <b>Jerzy Fojcik</b>           | <b>118/90<br/>SLK/IE/3590/01</b>           | <b>w specjalności sieci, instalacji i<br/>urządzenia elektryczne i<br/>elektronarzędziowe</b>  |  | Branża:   | Faza:  | Rys. nr :    |  |
|  |                               |  |  |   | <b>IE</b> | <b>P.T</b>   | <b>IE-07</b> |  |
|  |                               |  |  |   |           |  |              |  |
| <b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE</b> |                               |  |  |   |           |  |              |  |