

Przywidz, dnia 25. 07.2024 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Rozbudowę, przebudowę i modernizację plaży i kąpieliska nad Jeziorem Przywidzkim

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

1. Wykonawca wnosi o podanie specyfikacji dla toru wodnego o którym mowa w przedmiarze pomost poz. 90 d. 5 oraz w SWZ rozdział V. Jednocześnie wnoszę o wskazanie do której części zamówienia I czy II należy wliczyć tor wodny.

Odpowiedź:

Tor wodny wykonany z PVC 0,9mm spełniający normę bezpieczeństwa ISO 25649-6:2017 o wymiarach 31 m długości i 19 m szerokości. W pakiecie z torem należy zapewnić zestaw akcesoriów koniecznych do użytkowania m.in. pompki, liny łączące elementy, pokrowiec ochronny. Tor wodny należy wliczyć do II części zamówienia.

2. Wykonawca wnosi o informację czy w zakresie wyceny jest usunięcie kolizji elektroenergetycznej z planowaną inwestycją czy wystarczające jest zabezpieczenie kabli rurą osłonową?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada , że nie będzie konieczności usuwania kolizji, należy przewidzieć rury osłonowe.

3. Czy zamawiający dopuszcza jako warunki udziału w postępowaniu zdolności technicznej i zawodowej wykonanie co najmniej dwóch robót hydrotechnicznych polegających na wykonaniu pomostów pływających na łączną kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto. W przypadku złożenia oferty na Część 1 Budowa kompletnego pomostu pływającego

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski