

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW:

1. Kocioł opalany ekogroszkiem o mocy Qg=38 kW z zasobnikiem na opał i podajnikiem ślimakowym , do układu zamkniętego
2. Zasobnik na opał o pojemności 0,24 m3
3. Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 300L
4. Stacja uzdatniania wody zasilającej układ c.o.
5. Naczynie wzbiorcze przeponowe, PN10
6. Złącze samoodcinające 3/4"
7. Pompa cyrkulacyjna z automatyczną regulacją ciśnienia, PN10, 230V, 50Hz
8. Pompa kotłowa, PN10, 230V, 50Hz
9. Grupa pompowa c.o.: pompa obiegowa, zawory kulowe, zawór trójdrogowy z siłownikiem
10. Grupa pompowa c.w.u: pompa obiegowa, zawory kulowe, zawór trójdrogowy z siłownikiem
11. Przeponowe naczynie wzbiorcze
12. Złącze samoodcinające DN25
13. Zawór trójdrogowy rozdzielający DN40
14. Zawór bezpieczeństwa 1/2"
15. Zawór bezpieczeństwa 3/4"
16. Zawór zwrotny DN20
17. Zawór zwrotny DN32
18. Zawór zwrotny DN15
19. Zawór kulowy odcinający DN32
20. Zawór kulowy odcinający DN15
21. Zawór kulowy odcinający DN20
22. Zawór spustowo- napełniający ze złączką do węża DN15

MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT
ul.Czarnogórska 10/3, 30-638 Kraków
e-mail: ochrymowicz@sanproject.pl ; www.sanproject.pl

NAZWA	WYMIANA KOTŁA NA EKOGROSZEK, WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI SŁĘBOWO 17 RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W GMINIE ŻNIN"
ADRES	SŁĘBOWO 17, 88-400 SŁĘBOWO, DZ. NR EWID. 125,obr. 0030 SŁĘBOWO, JEDN. EWID: 041906_5 WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Ochrymowicz MAP/0442/PWOS/10 — PODPIS
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT KOTŁOWNI NA EKOGROSZEK

BRANŻA:	SKALA:	DATA:	ETAP:	NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE	-	01.02.2024	PROJEKT TECHNICZNY	09