POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZABUDOWA S?SIEDNIA

1.02 +20 °C
Φwym: 1339 W

1.01 +20 °C
Φwym: 785 W

1.06 +20 °C
Φwym: 1315 W

1.05 +20 °C
Φwym: 1039 W

1.08 +20 °C
Φwym: 1623 W

1.09 +20 °C
Φwym: 281 W

1.07 +24 °C
Φwym: 410 W

1.02 +24 °C
Φwym: 546 W

1.04 +20 °C
Φwym: 293 W

22K/600 [1000 mm]
zaw.termost. 6,50 DN15

22K/600 [600 mm]
zaw.termost. 2,00 DN15

22K/600 [720 mm]
zaw.termost. 5,50 DN15

22K/600 [600 mm]
zaw.termost. 4,00 DN15

zaw.termost. 3,50 DN15

zaw.termost. 1,00 DN15

zaw.termost. 3,00 DN15

Grzejnik łaz. 500/1800

Grzejnik łaz. 500/700

Grzejnik łaz. 600/1100

Szafka licznikowa c.o.

15 x 1.2

18 x 1.2

35 x 1.5

42 x 1.5

M9

M16

M17

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

1.01 A: 7,6 m² KUCHNIA

1.02 A: 15,7 m² POK?J

1.02 A: 3,1 m² ?AZIENKA

1.04 A: 11 m² PRZEDPOK?J

1.05 A: 13,5 m² KUCHNIA

1.06 A: 18,2 m² POK?J

1.07 A: 2,9 m² ?AZIENKA

1.08 A: 18,2 m² POK?J

1.09 A: 8,6 m² KUCHNIA

1.10 A: 7,7 m² KL. SCH.

1.11 A: 7,8 m² KL. SCH.

PK

D1 D2 D3

O1 O2

LEGENDA:

CO 1	PION C.O.
———	ZASILANIE C.O.
- - -	POWRÓT C.O.
15x1,2	ŚREDNICA PRZEWODU
+20 °C Φwym: 1680 W	OBLICZENIOWA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU, STRATY CIEPŁA POMIESZCZENIA
22K/600 [1000]	SYMBOL GRZEJNIKA TYP—WYSOKOŚĆ [DŁUGOŚĆ]
	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT
ul.Czarnogórska 10/3, 30-638 Kraków
e-mail: ochrymowicz@sanproject.pl ; www.sanproject.pl

NAZWA	**BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM W ŻNINIE UL. POCZTOWA 15, W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W GMINIE ŻNIN"**
ADRES	UL. POCZTOWA 15, 88-400 ŻNIN, DZ. NR EWID. 691,obr. 0001 ŻNIN, JEDN. EWID: 041906_4 WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Ochrymowicz MAP/0442/PWOS/10 — PODPIS
TYTUŁ RYS.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PARTERU

BRANŻA:	SKALA:	DATA:	ETAP:	NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE	1:100	01.02.2024	PROJEKT TECHNICZNY	S-02