

**Zestawienie zapotrzebowania mediów dla instalacji grzewczej**

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Ilość
-	-	-	szt.
-	-	-	-
1	Jednostki kasetonowe		23
2	PC4. Pompa obiegowa	PRZY CENTRALACH WENT. (nagrzewnice)	4,000
3	JZ1. Jednostka zewnętrzna	dach	1
4	K1. Kurtyna powietrzna (wodna)	P, 0	1
	Razem		

**UWAGI:**

- 1, 0, 1 - kolejna kondygnacja
- P - pomieszczenia wewnątrz
- D - dach
- Z - okres zimowy
- L - okres letni

- zestawienie nie obejmuje mocy potrzebnych do instalacji niskoprądowych, tj. sterowania siłownikami z
- wykazane moce dotyczą warunków roboczych, należy przewidzieć odpowiednio większą moc rozruch

Tabela 1

Energia elektryczna jedn.	Energia elektryczna jedn.	Energia elektryczna	Energia elektryczna	Napięcie / ilość faz
kW	kW	kW	kW	V / -
L	Z	L	Z	-
	0,04		0,81	1f/230V
-	0,100	-	0,400	1f/230V
	10,800		10,80	3f/400V
-	0,22	-	0,22	1f/230V
	<b>Razem</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	

aworów, przepustnicami, itp...

ową