

Zestawienie materiałów instalacji VRF				Tabela nr 2
System	Model	Typ / nazwa jednostki wewnętrznej	Kod	Ilość
System 1	J.Z.1	Jednostka zewnętrzna		1
	S-28	Kasetonowy 4-kierunkowy 60x60 (MY3) (1.2, 1.5, 2.20)		3
	S-15	Kasetonowy 4-kierunkowy 60x60 (MY3) (1.8, 1.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8_1, 2.1,2.2)		18
	S-22	Kasetonowy 4-kierunkowy 60x60 (MY3) (1.4, 2.19, 2.8_2)		3
	S-36	Kasetonowy 4-kierunkowy 60x60 (MY3) (1.3)		1
		Conex Controller		25
		Panel		25
		Trójnik	18	2
		Trójnik	17	12
		Zawór elektromagnetyczny	6561	1
		Zawór elektromagnetyczny	561	13
		Zawór elektromagnetyczny	4561	1
		Płytką połączeniowa SVK		13
	1/2" x 1 1/8" x 7/8"	Orurowanie	B'	5,21
	3/8" x 7/8" x 3/4"	Orurowanie	A'	1,31
	3/8" x 3/4" x 5/8"	Orurowanie	m	34,25
	3/8" x 5/8" x 1/2"	Orurowanie	g	9,19
	1/4" x 1/2"	Orurowanie	B	143
		Przewody sterowania		103,77
		Dodatkowe napełnienie R410A (kg)		15,38
		Gęstość graniczna (kg/m3)		0
		Łączna ilość czynnika chłodniczego R410A (kg)		23,68
		Sterownik systemowy		1
System 2	J.Z.2, J.Z.3,	Jednostka zewnętrzna serwerowni		2
	S-35	Jednostka ścienna		2
		Sterownik systemowy		1