

Koronowo, dnia 04 marca 2025 r.

ZP.271.1.10.2025

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „**Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami (ul. Pomianowskiego, ul. Hoffmanna, ul. Olimpijska)**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców w treści jak poniżej:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie konstrukcji oraz powierzchni zjazdu na działkę 88/6, który należy wykonać zgodnie z SWZ.

Odpowiedź 2:

Powierzchnia zjazdu 35,77 m². Warstwy konstrukcyjne i czynności do wykonania w ramach tej części zadania przedstawiają się następująco:

- roboty rozbiórkowe - pasmo jezdni drogi przy jej krawędzi długości 15,00 m na szer. 1,00 m,
- 15,00 m² + odwóz gruzu z rozbiórki 15,00 m² x 0,11 m = 1,65 m³,
- roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnie zjazdu z drogi - 35,77 m² x 0,51 m² = 18,24 m³ + odwóz mas ziemnych z robót ziemnych,
- boczne ograniczenie nawierzchni zjazdu - krawężniki beton. zatopione 29,00 m na ławie beton. C12/15 z oporem 2,262 m³,
- taśma bitumiczna - 15,00 m po rozbiórce jezdni drogi powiatowej,
- odbudowa pasma jezdni drogi powiatowej po rozbiórce 15,00 m²,
- wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 35,77 m².

W załączeniu Zamawiający zamieszcza rysunek ze szczegółami konstrukcji nawierzchni. Zamawiający informuje, że dokumentacja dotycząca lokalizacji zjazdu na działkę nr 88/6 będąca dodatkowym zakresem robót zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiający informuje, że zmienia opis przedmiotu zamówienia oraz przedłuża termin składania ofert. Informacja znajduje się poniżej w modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ z dnia 19 lutego 2025 r. oraz przedłuża termin składania ofert. Zmianie ulegają poniższe zapisy:

Rozdział III pkt 6 SWZ otrzymuje brzmienie:

„6. Parametry techniczne projektowanego układu komunikacyjnego:

- a) szerokość odbudowy pasm drogi powiatowej ok 0,50 m,
- b) szerokość nawierzchni chodników od 1,20 m do 1,50 m,
- c) szerokość dojazdów do posesji – indywidualne rozwiązania.

UWAGA:

Poza zakresem opracowania należy uwzględnić w kosztorysie:

- wykonanie zjazdu w pasie drogowym na działkę nr 88/6 położoną w Koronowie obręb Samociążek zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu „Przy szkole” - Uchwała nr V/45/11 z dnia 23 lutego 2011 roku.

Zjazd należy wykonać z kostki betonowej 0,08 m w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 0,05 m wraz z podbudową z tłucznia kamiennego frakcji (0-31,5) obrzeżami zgodnie z wiedzą techniczną i zasadami prawa budowlanego dla terenu „Przy szkole” - Uchwała nr V/45/11 z dnia 23 lutego 2011 roku.

Powierzchnia zjazdu 35,77 m². Warstwy konstrukcyjne i czynności do wykonania w ramach tej części zadania przedstawiają się następująco:

- roboty rozbiórkowe - pasmo jezdni drogi przy jej krawędzi długości 15,00 m na szer. 1,00 m, - 15,00 m² + odwóz gruzu z rozbiórki 15,00 m² x 0,11 m = 1,65 m³,
- roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnie zjazdu z drogi - 35,77 m² x 0,51 m² = 18,24 m³ + odwóz mas ziemnych z robót ziemnych,
- boczne ograniczenie nawierzchni zjazdu - krawężniki beton. zatopione 29,00 m na ławie beton. C12/15 z oporem 2,262 m³,
- taśma bitumiczna - 15,00 m po rozbiórce jezdni drogi powiatowej,
- odbudowa pasma jezdni drogi powiatowej po rozbiórce 15,00 m²,
- wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 35,77 m².

W załączeniu Zamawiający zamieszcza rysunek ze szczegółami konstrukcji nawierzchni.

Zamawiający informuje, że dokumentacja dotycząca lokalizacji zjazdu na działkę nr 88/6 będąca dodatkowym zakresem robót zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.”

Rozdział XV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 11.04.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Rozdział XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [www.platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo> w myśl uPzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.03.2025 r. do godz. 09:00.**”

Rozdział XVI pkt 7 SWZ otrzymuje brzmienie:

„7. Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.03.2025 r. o godz. 10:00.**”

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z up. Burmistrza
/-/ Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza