



UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.

W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia

krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto.

następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :

- sieć / przyłączy gazowe ok. 1,0 m p.p.t.

- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t

- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Folwark i Masłowo, w ul. Fiołkowej i ul. H. Kołtāja.	
ADRES INWESTYCJI: ul. Fiołkowa i ul. H. Kołtāja w miejscowości Folwark i Masłowo.	DATA X.2018 r.
INWESTOR: ZWiK Sp. z o.o. w Rawiczu Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz	SKALA 1:500/100
NAZWA RYS.: PROFILE PODŁUŻNE rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej	NR. RYS.: 5
PROJEKTANT mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	
SPRAWDZAJĄCY inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07	