

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
Symbol		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	D1	D2	D3			
Wymiar w świetle muru [cm]	S	254	194	134	114	114	94	134			
	H	227	227	207	207	207	207	207			
Wymiar w świetle ościeżnicy [cm]	So	240	180	120	100	100	80	120			
	Ho	220	220	200	200	200	200	200			
Kierunek otwierania		-	-	P	L	P	L	P	L	P	L
Ilość [szt.]		1	1	1	0	1	0	2	0	1	0
Uwagi		Drzwi stalowe płaszczone zewnętrzne pełne z ościeżnicą stalową, z blachy ocynkowanej, dwuskrzydłowe dwupłaszczone z wypełnieniem z polistyrenu ekspandowanego. Wyposażone w zawias potrójny, antywłamaniowe, z zamkiem patentowym. Ościeżnice i próg wyposażone w systemowe uszczelki. Wsp. $U_{min}=1,30$ W/m2K (drzwi). Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016	Drzwi stalowe płaszczone zewnętrzne pełne z ościeżnicą stalową, z blachy ocynkowanej, dwuskrzydłowe dwupłaszczone z wypełnieniem z polistyrenu ekspandowanego. Wyposażone w zawias potrójny, antywłamaniowe, z zamkiem patentowym. Ościeżnice i próg wyposażone w systemowe uszczelki. Wsp. $U_{min}=1,30$ W/m2K (drzwi). Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016	Drzwi stalowe płaszczone zewnętrzne pełne z ościeżnicą stalową, z blachy ocynkowanej, jednoskrzydłowe dwupłaszczone z wypełnieniem z polistyrenu ekspandowanego. Wyposażone w zawias potrójny, antywłamaniowe, z zamkiem patentowym. Ościeżnice i próg wyposażone w systemowe uszczelki. Wsp. $U_{min}=1,30$ W/m2K (drzwi). Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016	Drzwi stalowe płaszczone zewnętrzne pełne z ościeżnicą stalową, z blachy ocynkowanej, jednoskrzydłowe dwupłaszczone z wypełnieniem z polistyrenu ekspandowanego. Wyposażone w zawias potrójny, antywłamaniowe, z zamkiem patentowym. Ościeżnice i próg wyposażone w systemowe uszczelki. Wsp. $U_{min}=1,30$ W/m2K (drzwi). Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016	Drzwi stalowe płaszczone, jednoskrzydłowe wewnętrzne. Ościeżnica narożna, z kształowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej, skrzydła drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej, płaszczone z wypełnieniem z polistyrenu ekspandowanego. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową. Drzwi z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym z kluczem budowlanym. Malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	Drzwi stalowe płaszczone, jednoskrzydłowe wewnętrzne. Ościeżnica narożna, z kształowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej, skrzydła drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej, płaszczone z wypełnieniem z polistyrenu ekspandowanego. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową. Drzwi z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym z kluczem budowlanym. Malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	Drzwi stalowe płaszczone, jednoskrzydłowe wewnętrzne. Ościeżnica narożna, z kształowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej, skrzydła drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej, płaszczone z wypełnieniem z polistyrenu ekspandowanego. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją pionie, w tym jeden ze sprężyną naciągową. Drzwi z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym z kluczem budowlanym. Malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.			

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Symbol		O1	O2
Schemat			
Wymiar w świetle muru [cm]	S	90	60
	H	90	90
Ilość [szt.]		9	2
Uwagi		Okno PVC, z panelem rozwierno-uchylnym. Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016, szyby zespolone, szkło bezpieczne, współczynnik $U_{min}=0,90$ W/m2K.	Okno PVC, z panelem rozwierno-uchylnym. Lakierowane w kolorze antracytowym RAL7016, szyby zespolone, szkło bezpieczne, współczynnik $U_{min}=0,90$ W/m2K.

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ BEZWZGLĘDNIĘ NA BUDOWIE

* WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ZWERYFIKOWAĆ PO DOKONANIU WYBORU ŚLUSARKI DRZWIOWEJ.

ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:50

- UWAGI:
- 1) Dokładny rozmiar stolarki w zależności od technologii produkcji i montażu wybranego producenta;
 - 2) Wszystkie wymiary otworów oraz wysokości sprawdzić z natury przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki; bezwzględnie zachować opisane szerokości w świetle skrzydeł czynnych otworów drzwiowych;
 - 3) Przy drzwiach otwieranych na ścianę zamontować odbijacze podłogowe lub ściennie, w celu zabezpieczenia ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi;
 - 4) Zestawienia rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji, wraz z projektami branżowymi;
 - 5) W drzwiach z podcięciem wentylacyjnym należy zapewnić minimalną powierzchnię otworu dla przepływającego powietrza 0,022m²;
 - 6) Przed doбором drzwi i ościeżnic należy przeprowadzić pomiary otworowania na miejscu budowy. Przy doborze i podczas montażu należy spełnić zalecenia producenta drzwi;

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl		PROJEKTOWAŁA mgr inż. arch. A. Witkowska Nr uprawnień 28/ZPOIA/2005	PODPIS	
OBIEKT UJĘCIE I STACJA UZDATNIANIA WODY		SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. R. Antonowicz Nr uprawnień 65/Sz/2001	PODPIS	
ADRES dz. nr 202/1, obręb 0014 Lubowo, gmna Stargard		OPRACOWAŁA mgr inż. K. Klebeka Nr uprawnień ZAP/0002/PBKb/23	PODPIS	
BRANŻA ARCHITEKTURA		SKALA 1:50	FAZA P.T.	DATA/REWIZJA 12.2024
		TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		NR RYSUNKU A-5