

NARUTOWICZA 2 -3 PIĘTRO

NARUTOWICZA 4 -3 PIĘTRO

LEGENDA:
"PWP" PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY
W WYDZIELONEJ OBUDOWIE NA ZEWNĄTRZ NAD
ZŁĄCZEM KABLOWYM

"TL6" TABLICA LICZNIKOWA Z SZEŚCIOMA UKŁADAMI
POMIAROWYM LOKATORÓW

"TAD" TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM
+ TL11"ADMINISTRACJI ORAZ Z DWUNASTOMA UKŁADEM
POMIAROWYMI LOKATORÓW

PUSZKA PRZYLĄCZENIOWA ZASILANIA MIASZKANIA -
PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W
MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA
MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN.
TABLICE)

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO
W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO
KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH
INSTALACYJNYCH). LINIE ZASILAJĄCE ZE ZŁĄCZ DO TABLIC
LICZNIKOWYCH PROWADZIĆ PRZEWODAMI YLY5x35mm2
ORAZ YLY5x6mm2 ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU. WLZ
ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm2
ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYLĄCZENIOWYCH
UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA
LUB JEŻELI ISTNEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ
BEZPOŚREDNIO. TYMCZASOWO ISTNEJĄCE OBWODY
ZASILAJĄCE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH
PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDŁUŻYĆ DO NOWEJ TABLICY
LICZNIKOWEJ NA PARTERZE PRZEWODAMI O PRZEKROJU
ZGODNYM Z ISTNEJĄCYM MINIMUM YDY2o3x2,5mm2.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 2-4			
Adres	ul. Gabriela Narutowicza 2-4 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje poddasza		Data 20.07.2023	Skala 1:50 Nr. rysunku E10
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak		upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.	