



LEGENDA:  
"PWP" PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY  
W WYDZIELONEJ OBUDOWIE NA ZEWNĄTRZ NAD  
ZŁĄCZEM KABLOWYM

"TL6" TABLICA LICZNIKOWA Z SZEŚCIOMA UKŁADAMI  
POMIAROWYM LOKATORÓW  
"TAD TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM  
+ TL11"ADMINISTRACJI ORAZ Z DWUNASTOMA UKŁADEM  
POMIAROWYMI LOKATORÓW

● PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA ZASILANIA MIAŠKANIA -  
PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W  
MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA  
MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN.  
TABLICE)

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO  
W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO  
KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH  
INSTALACYJNYCH). LINIE ZASILAJĄCE ZE ZŁĄCZ DO TABLIC  
LICZNIKOWYCH PROWADZIĆ PRZEWODAMI YLY5x35mm2  
ORAZ YLY5x6mm2 ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU. WLZ  
ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm2  
ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWYCH  
UMOŹLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA  
LUB JEŻELI ISTNEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ  
BEZPOŚREDNIO. TYMCZASOWO ISTNEJĄCE OBWODY  
ZASILAJĄCE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH  
PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDŁUŻYĆ DO NOWEJ TABLICY  
LICZNIKOWEJ NA PARTERZE PRZEWODAMI O PRZEKROJU  
ZGODNYM Z ISTNEJĄCYM MINIMUM YDY2o3x2,5mm2.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY "WIS"		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 2-4		
Adres	ul. Gabriela Narutowicza 2-4 64-100 Leszno		
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno		
Treść rysunku	Pozostałe instalacje piwnicy	Data 20.07.2023	Skala 1:50 Nr. rysunku E2
Branża	elektryczna		
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.	