



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Jasle

Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja postanowienia
stała (o) się ostateczna (z)
dnia... 10.11.2020r.
Ropczyce, dnia 24.02.2021r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Jerzy Zygłowicz

RZ.ZUZ.2.4210.124m.2020.AW

Jasło, dnia 16 października 2020r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 ust. 1 pkt 1, 6 i 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Panią Halinę Hałajko zam. przy Oś. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław z dnia 06 sierpnia 2020r. w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie rozbiórki przepustu w km 0+247,00 oraz likwidację istniejących odcinków rowów przydrożnych dla zadania „Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy km 0+000,00- 0+906,76”, obręb ewidencyjny 180301_1.0006”

o r z e k a m

I. Udzielam Burmistrzowi Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbiórkę przepustu stalowego pod koroną drogi gminnej nr 105946R (ul. Wilhelma Macha w Dębicy) w km 0+247,00 w/w drogi w obszarze działek nr 866, 850, 883/2, 883/1 obręb ewidencyjny 180301_1.0006 Dębica o poniższych parametrach:

- a) średnica przewodu – $\varnothing$ 400mm,
- b) długość przewodu – 6,00 m,
- c) średni spadek w dnie przewodów – 1,0%,
- d) Lokalizacja przepustu stalowego wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:
Wlot X:5544815,11 Y:7533027,33
Wylot X: 5544820,55 Y: 7533027,26

2. likwidację istniejących odcinków rowów przydrożnych drogi gminnej (ul. Wilhelma Macha w Dębicy), obręb ewidencyjny 180301_1.0006 Dębica o poniższych parametrach:

Urządzenie	Lokalizacji wg km drogi	Szerokość w dnie	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wys.	Nr działek lokalizacji likwidowanego rowu
Rów prawostronny na dł. 165m	początek 0+210	30 cm	X=5544813,96 Y=7532990,76	228,71	866, 874 i 848
	Koniec 0+375		X=5544812,08 Y=7533154,56	228,31	

Rów lewostronny na dł. 148m	0+247	30cm	X=5544812,08 Y=7533154,56	231,28	883/1
	0+395		X=5544814,61 Y=7533027,33	231,50	
Rów lewostronny na dł. 60m	0+592	40cm	X=5544776,87 Y=7533362,57	230,60	579/2, 574, 577/2, 30, 811,580
	0+652		X=5544755,17 Y=7533421,71	232,80	

II. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonania robót przy rozbiórce przepustu oraz likwidacji odcinków rowów przydrożnych, ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,
2. podejmowania takich działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do gromadzenia w obszarze budowy zbędnych materiałów oraz sprzętu technicznego,
3. racjonalnego i oszczędnego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmować obszary biologicznie czynne w tym ingerować w siedliska przyrodnicze, szczególnie wodne,
4. wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie wykonywanych prac,
5. uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót objętych niniejszą decyzją,
6. usuwania wszelkich zakłóceń w przepływie wód przez urządzenia.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica reprezentowany przez Panią Halinę Hałajko zam. przy Oś. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław pismem z dnia 06 sierpnia 2020r. skierowanym do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle wniosła o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie rozbiórki przepustu w km 0+247,00 oraz likwidację istniejących odcinków rowów przydrożnych dla zadania „Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy km 0+000,00- 0+906,76”, obręb ewidencyjny 180301_1.0006”

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntów działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania w/w zamierzonego korzystania z wód. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tj.Dz.U.2018.1474 ze zmianami/. Zgodnie z art. 11

i ust. 2. w/w ustawy w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 389 pkt 1) w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Ponadto w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy przepisy dot. wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie dokonana rozbiórka istniejącego przepustu stalowego w km 0+247 odprowadzającego wodę do rowu usytuowanego na działce nr ewidencyjny 520 w ciągu ul. Willhelma Macha w Dębicy oraz likwidacja istniejących odcinków rowów przydrożnych.

Wody dotychczas gromadzące się w przepuście oraz likwidowanych rowach przydrożnych będą przejmowane przez sieć kanalizacyjną projektowaną wzdłuż ul. Macha w Dębicy. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w zakresie km 0+522 – 0+906,79 w/w drogi uregulowano pozwoleniem wodnoprawnym znak: RZ.ZUZ.2.421.337.2019.PP z dnia 12 grudnia 2019r. Przedmiotowe wody ujęte w sieć kanalizacyjną są docelowo oprowadzane do wód płynących cieku naturalnego Rzeka poprzez wylot usytuowany w km 8+574 w/w cieku. Wody opadowe lub roztopowe z odcinka drogi w zakresie km 0+000 - 0+522 będą odprowadzone projektowaną siecią deszczową do istniejącej kanalizacji przy ul. Zdrojowej. Wody z terenów przyległych do ul. Macha z uwagi na przyjętą konfigurację drogi (bez wynoszenia jej elementów ponad poziom terenu) będą spływać na jej powierzchnię skąd będą przejmowane przez kratki kanalizacyjne usytuowane wzdłuż przedmiotowej ulicy. Projektowana sieć kanalizacyjna pozwoli przejmować wody z obszaru drogi oraz terenów do niej przyległych powodowanych opadem o jednostkowym spływie wynoszącym $130 \text{ dm}^3/(\text{s} \cdot \text{ha})$.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Rzeka o kodzie PLRW2000122187729 o statusie naturalnej części wód charakteryzującej się złym ich stanem oraz zagrożoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zamierzone korzystanie z wód ponadto będzie realizowane w JCWPd nr 134, posiadającym dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego. Realizacja przedsięwzięcia jak wynika z przedłożonej dokumentacji nie będzie wiązać się z budową obiektów, których funkcjonowanie zmieniałoby w istotny sposób istniejące ukształtowanie terenu, przyczyniając się do spiętrzenia wody czy skierowania jej w inne rejony. Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do środowiska a tym samym nie będzie wpływać na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej części wód. Wobec powyższego uznano, iż w przypadku prawidłowej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, jego funkcjonowanie nie będzie niekorzystnie oddziaływać na florę i faunę oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości przejściowe, które przy odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogą ulec znacznemu ograniczeniu.

Zamierzony sposób korzystania z wody nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016r. oraz ustaleń warunków wód regionu wodnego Górnej Wisły określonych w rozporządzeniu nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie tworzyć jakichkolwiek barier migracyjnych czy utrudniających przepływ wód a tym samym nie przyczyni się do zmiany elementów chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych wód, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód ani nie zagrazi osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWP czy JCWPd.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Jak wynika z w/w decyzji realizacja zamierzonego korzystania z wód nie będzie naruszać celów ochronnych ustanowionych dla obszarów ochronnych oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U z 2016r. poz. 1841), ponadto nie dotyczy krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ zawiadomił pismem z dnia 1 września 2020r., znak: RZ.ZUZ.2.4210.124m.2020.AW iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie BIP RZGW Rzeszów oraz stronie podmiotowej Miasta Dębica a także na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Strony postępowania a także społeczeństwo nie wniosło żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 674,64 zł.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Jerzy Przytycki

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica reprezentowana przez Panią Halinę Hałajko zam. przy Oś. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław,
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,
3. Pozostałe strony wg odrębnego wykazu zamieszczonego w aktach sprawy,

Do wiadomości:

1. RZGW Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne),
2. ZUZ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

4
Kierownik
Działu Zgód Wodnoprawnych
Piotr Przytycki

Wykaz stron postępowania sprawy: RZ.ZUZ.2.4210.124m.2020.AW

1. Gmina Miejska Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,
3. Pani Katarzyna Weselak ul. W. Macha 9C 39-200 Dębica
4. Pan Gil Marek ul. Sikorskiego 12/13 39-200 Dębica
5. Pan Górczak Kazimierz ul. W. Macha 9 D 39-200 Dębica
6. Pani Cynk Edyta ul. W. Macha 9 B 39-200 Dębica
7. Pan Kloc Wojciech ul. W. Macha 9B 39-200 Dębica