


SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA - WIDOK SZAFY WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO BUDYNKU WGB







Proj. szafa wyłącznika głównego budynku WGB  
Typ szafy – SK3  
z drzwiami pełnymi,  
o wymiarach (WxSxG) 1660x393x243mm

- UWAGI:
- Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
  - Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)  
TN-S (instalacje odbiorcze)

<div></div> <div><b>ELECTRICLAND</b> INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div>		<b>Branża:</b>	<b>Faza projektu:</b>			<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		<b>Tytuł zamierzenia budowlanego:</b>	<b>PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE</b>		<b>Revizja:</b>				
		<b>Elektryczna</b>	<b>Projektował (autor projektu):</b>	<b>Sprawdził:</b>	<b>Opracował:</b>						<b>--</b>				
<div></div> <div>tel. +48 666 600 780 PG@fibro.com.pl www.fibro.com.pl</div>	<b>Data:</b>	mgr inż. Piotr Majchrzak upr. nr ZAP/0125/P/OOE/13		mgr inż. Kasper Kurdek upr. nr ZAP/0303/P/WBE/21		—		<b>Adres obiektu:</b>	ul. Główna 72, Mielec, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, działka nr 47, obręb Mielec	<b>Inwestor:</b>	Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce	<b>Nr projektu:</b>	<b>22440</b>		
	<b>09.2022</b>	<b>Skala:</b>	<b>Podpis:</b>		<b>Podpis:</b>		<b>Podpis:</b>		<b>Tytuł rysunku:</b>	<b>SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA</b>		<b>Nr rys.:</b>	<b>E10</b>	<b>Nr ark.:</b>	<b>4/4</b>
		<b>—</b>													