SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PIĘTRA TP1



Nr Pola	9	10.1	10.2	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa Pola	Gniazdo wtykowe 1-faz. SERWIS	Oświetlenie w pom.: 1.1	Oświetlenie w pom.: 1.1A	Oświetlenie w pom.: 1.2, 1.17	Oświetlenie w pom.: 1.4	Oświetlenie w pom.: 1.3	Oświetlenie w pom.: 1.5, 1.5A	Oświetlenie w pom.: 1.7, 1.8, 1.9	Oświetlenie w pom.: 1.6	Oświetlenie w pom.: 1.10, 1.11, 1.12
Moc zainst. [kW]	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Prąd [A]	9,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój [mm2]	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5

UWAGI:

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)
TN-S (instalacje odbiorcze)

ELECTRICLAND
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tel. +48 666 600 780
PG@fibro.com.pl
www.fibro.com.pl

Branża: Elektryczna	Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY			Tytuł zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELĘCINIE	Rewizja: --
Data: 09.2022	Projektował (autor projektu): mgr inż. Piotr Majchrzak upr. nr ZAP/0125/POOE/13	Sprawdził: mgr inż. Kacper Kurdek upr. nr ZAP/0303/PWBE/21	Opracował: –	Adres obiektu: ul. Główna 72, Mielęcin, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, działka nr 47, obręb Mielęcin	Inwestor: Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce	Nr projektu: 22440
Skala: –	Podpis:	Podpis:	Podpis:	Tytuł rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PIĘTRA TP1	Nr rys.: E14	Nr ark.: 2/7