


SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PARTERU NR 2 TP0.2







Nr Pola	9	10	11	12	13	14	15	-	-	-	-	-
Nazwa Pola	Gniazdo wtykowe 1-faz. SERWIS	Oświetlenie w pom.: 0.1B	Oświetlenie w pom.: 0,9, 0.9A	Oświetlenie w pom.: 0,6, 0.6A, 0.6B	Oświetlenie w pom.: 0.8	Zasilanie czujnik zanieczyszczenia powietrza	Kurtyna powietrzna	-	-	-	-	-
Moc zainst. [kW]	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0	3,0	-	-	-	-	-
Prąd [A]	9,4	1,9	1,9	1,9	1,9	9,4	14,0	-	-	-	-	-
Typ kabla	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YKYzo	YDYzo	-	-	-	-	-
Przekrój [mm ²]	3x2,5	3x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3(4)x1,5	3x2,5	3x2,5	-	-	-	-	-

UWAGI:

- Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
- Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)
TN-S (instalacje odbiorcze)

 <div>ELECTRICLAND INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div>	Branża: Elektryczna		Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY			Tytuł zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELEĆNIE					Rewizja: --				
	Projektował (autor projektu):		Sprawdził:		Opracował:	Adres obiektu: ul. Główna 72, Mieleć, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, działka nr 47, obręb Mieleć					Investor: Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce		Nr projektu: 22440		
	Data: 09.2022		mgr inż. Piotr Majchrzak upr. nr ZAP0125/POOE/13		mgr inż. Kasper Kurdek upr. nr ZAP0303/PWBE/21	—									
	Skala: —		Podpis: 		Podpis: 	Podpis:		Tytuł rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY PARTERU NR 2 TP0.2					Nr rys.: E13		Nr ark.: 2/4
 <div>tel. +48 666 600 780 PG@fibro.com.pl www.fibro.com.pl</div>															