


Projektowany  
Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD

Panel 4 wentylatorowy dachowy z termostatem  
19" listwa zasilająca 9-portowa z wyłącznikiem  
Panel światłowodowy 19"/1U, 12xSC duplex/LC quad  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, szara  
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45  
19"/1U, szary  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, szara  
Switch 48 portów Gigabit + 4 dedykowane porty 10Gb (2 x 10GbaseT, 2 x SFP+)  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, szara  
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45  
19"/1U, szary  
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45  
19"/1U, szary  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, szara  
Switch 48 portów Gigabit + 4 dedykowane porty 10Gb (2 x 10GbaseT, 2 x SFP+)  
Płyta czołowa z przewodnikami kabla  
19"/1U, szara  
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45  
19"/1U, szary

78x U/UTP 4x2x0,5 kat. 6a




Szafa wolnostojąca  
24U

UWAGI:

- Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
- Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE  
UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)  
TN-S (instalacje odbiorcze)

 <b>ELECTRICLAND</b> INSTALACJE ELEKTRYCZNE	<b>Branża:</b>	<b>Faza projektu:</b>	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>			<b>Tytuł zamierzenia budowlanego:</b>			<b>Rewizja:</b>
	<b>Elektryczna</b>		<b>Projektował (autor projektu):</b>	<b>Sprawdził:</b>	<b>Opracował:</b>	<b>PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE</b>		---	
	<b>Data:</b>		<b>mgr inż. Piotr Majchrzak</b> upr. nr ZAP/0125/POOE/13	<b>mgr inż. Kasper Kurdek</b> upr. nr ZAP/0303/PWBE/21	---	<b>Adres obiektu:</b>	<b>ul. Główna 72, Mielec, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, działka nr 47, obręb Mielec</b>	<b>Investor:</b>	<b>Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce</b>
	<b>09.2022</b>					<b>Tytuł rysunku:</b>	<b>SCHEMAT STRUKTURALNY GŁÓWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO GPD</b>	<b>Nr rys.:</b>	<b>E20</b>
	<b>Skala:</b>		<b>Podpis:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Podpis:</b>			<b>Nr ark.:</b>	<b>1/1</b>