| LEGENDA OZNACZEŃ | |
|---|---|
| Oznaczenie na rzucie | Opis elementu |
| | Internal seamless partition wall system |
| B_01 | Balustrada wewnętrzna stalowa pełnego funkcja przejścia dla osób niepełnosprawnych, zgodna z § 71 Warunków technicznych |
| B_02 | Balustrada wewnętrzna stalowa |
| B_03a | Istniejąca, zabudowana balustrada wewnętrzna, zachować i odnowić zgodnie z programem pracy konserwatorskich. Balustrady należy podwesić do wysokości min 110 cm poprzez przedłużenie prędów mocujących balustrady w posadzce |
| B_03b | Balustrada ambrasur, wysoka ok. 110cm nawiązująca wyglądem do zachowanych fragmentów |
| B_04 | Szkło Glass Chair Fibaxa Mount |
| B_A01 | Istniejąca, przykonserwowa balustrada, odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| B_A02 | Istniejąca, zabudowa balustrada wewnętrzna, zachować i odnowić zgodnie z projektem. Należy zachować formę i wysokość balustrady. Odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| B_A03 | Istniejąca, zabudowa balustrada wewnętrzna, zachować i odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich. Balustrady należy podwesić do wysokości min 110 cm poprzez przedłużenie prędów mocujących balustrady w posadzce |
| BL_01 | Elementy pionowe o profilu dobranym tak aby spełniały wymagania PN, TDN, przyłożyć do stali nierdzewnej. |
| DA_01 | Nowoprojektowany drzwiprzesuwny, uwzgl. grubość warstwy spadkowej do istniejących wysokościa |
| DA_01a | pasy termoizolacyjne |
| DA_02 | Ławdki dachowe (wykonywany razi istniejącym ukształtowaniem, szyby okład fibry przeciwodbiciowego transparentny ANTY-CH - bezbarwna, maksymalnie transparentna na szybie. Przyjęta szyrokość dostosować do istniej istniejących ławek. Konstrukcja: ciśnienie nierozpieraniowego ogrzej. |
| GABLOTA | eksponaty wystawa przyrodnicza |
| KD1 | Kratka napowietrzą ogo - system zdyrmania kratki schodowej |
| L_01 | Przełwietlany szyb z nawiej miejscej, mocowany do elewacji zewnętrznej |
| L_02 | Kamienny szyb |
| L_A01 | Luneta w dowiedzisjach zorwiazczenie z antresolą, zachować i poddać konserwacji, oczyścić z warstw tłuszczowych i usunąć zbędy zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| M_A01 | Zabudowa rozdzielnia elektryczna do zachowania i wyeksponowania w ramach ekspozycji |
| O1 | okno do wymiany według wytycznych konserwatora |
| O1/O2 | okno do wymiany według wytycznych konserwatora |
| O1/O2 | okno do wymiany według wytycznych konserwatora |
| O2 | okno do wymiany według wytycznych konserwatora |
| O2/O2 | okno do wymiany według wytycznych konserwatora |
| O3 | okno do wymiany według wytycznych konserwatora |
| O3/O2 | okno do wymiany według wytycznych konserwatora |
| O_23a | Przeszklony przedsionek systemowe rzów: szyrm ścianki stałowej z wyciętą ciskącą termiczną |
| O_23b | Przeszklony przedsionek systemowe rzów: szyrm ścianki stałowej z wyciętą ciskącą termiczną |
| O_23c | Przeszklony przedsionek systemowe rzów: szyrm ścianki stałowej z wyciętą ciskącą termiczną |
| O_24a | przełożenie okna w celu przyrawy wszystkich termicznych kaśki schodowej |
| O_24b | przełożenie okna w celu przyrawy wszystkich termicznych kaśki schodowej |
| O_A03 | Istniejąca, okno wstawione do zachowania, istniejąca szklenia z pomalowm do konserwacji, bazrze szkiela wymienić na miejsce dobie - zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| OB_01 | Wykończenie ściany betonowej z bazry żyłowej cyrkowej w kolorystyce rzów: wyjątek do ciśnibie wykończyć z bazry wyrzeźwanej |
| PS01 | Uzupełnienie warstw istniejącej drogi - wyrównanie wysokości |
| PS02 | Uzupełnienie warstw istniejącej drogi - wyrównanie wysokości |
| PS04Ga | Płyta ceramiczna mocowanie kotwiczyłem wyjątkim szarem |
| PS04Gb | Płyta ceramiczna |
| PS04Gb | Wykładzina antypoślizgowa PVC - płyta wrzytowa, g. 2mm, w kolorze grafitowym. |
| PS04Gb | Wykładzina antypoślizgowa PVC, g. 2mm, w kolorze białym |
| PS04Gb | Posadzka bazrzyc w kolorze ciemno szarym |
| PS04Gb | posadzka z kamienia - granita dopasowana kolorystycznie do istniej. spęg nawiezchni schodów zewnętrznych |
| PS04Gd | Wyrównanie pod posadzkami ścieranm 15x15 m. Fuga 2 cm (ET) ustalenie na jedną płytę) podbetonów po otwarciu lub od dołu do ustalenia na etapie projektu wykonawczego. |
| PS04G | wykonać nowa posadzka z kamienia naturalnego na wzór posadzek na wyższych kondygnacjach |
| PS04G | Odtworzenie istniej.ego posadzki z powierzchni wykończonej kaśkowaniem rozpiętości z zabudowi i uzupełnić pozycja istniejące strukturę w wzdłużem betonie według programu prac konserwatorskich |
| PS06T | Strop schiery, podłoże/strukturę skuwnikowa |
| PS06B | Posadzka z bazryca nowa spoy. |
| S_01 | przeszlok wewkuczyne przewiązyć przez dach kuchnia do kaśki schodowej, zakłapczyczne przed dzisiejszem - wyposażyć w dowiedzione energnie. Dokładny przebieg przewodu ustalić na etapie projektu wykonawczego - uzgodnienie z konserwatorem. |
| S_A01 | Istniejąca posadzka do wymontowania - odłączenie wentu wentylatorowego |
| S_A02 | Istniejąca posadzka schodów granitowa - remont schodów w istniejącej opracowaną |
| S_A04 | Istniejąca posadzka z powierzchni wykończonej kaśkowaniem rozpiętości z zabudowi i uzupełnić pozycja istniejącą strukturę w wzdłużem betonie według programu prac konserwatorskich |
| SC_01 | Schody murowane, wewkuczyne |
| SC_A01 | Zabudowa kaśka schodowa z ciemnego bazrzyca, odnowienie nawierzchni zbyto zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| SC_A02 | Zwarta, zabudowa kaśka schodowa wykonana ze szlachetnego bazrzyca, odnowienie nawierzchni zbyto zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| SC_A03 | Istniejąca, zabudowa schody na antresolą, odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| STO | Nowoprojektowany drzwiprzesuwny, uwzgl. grubość warstwy spadkowej do istniejących wysokościa |
| SW01 | Ściana wewnętrzna z bazryca z bazryca kamiennego |
| SW01a | Ściana wewnętrzna z bazryca z bazryca szlachetnych |
| SW02 | Ściana wewnętrzna z bazryca z bazryca kamiennego |
| SW03 | Ina podwieszą konstrukcji z profili CW-100 i UW-100 z dwustronnym poszyciem g. bazryc GKB typu A o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną. |
| SW04 | konstrukcja z profili CW-75 i UW-75 z dwustronnym poszyciem g. płyta GKB o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną. |
| SW05 | podwieszą profilu kontrowego wykonywa sprzedrzwia |
| SW05a | Konstrukcja z profili CW-75 i UW-75 z dwustronnym poszyciem na wysoka |
| SW08 | konstrukcja z profili CW-75 i UW-75 z dwustronnym poszyciem z płyta GKB o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną. |
| SZ01 | Ściana zewnętrzna kamienicy kwadrów |
| SL_A01 | Istniejący słup z żelaziwa z bazryca, odnodzimy zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| SL_A02 | Istniejący słup żelaziwa z bazryca szlachetnego, odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich |
| SL_A03 | Istniejący, kwadratowy słup wewnętrzny z bazryca szlachetnego |
| SL_A04 | Istniejący, kwadratowy słup wewnętrzny |
| W01a | Wykończenie ściany piwnicznej do wysokości 2m |
| W01b | Wykończenie ściany piwnicznej do wysokości 2m |
| W_K01 | kurtyna powietrzna zabudowana |
| W_P01 | jednostka zewnętrzna, dla niepełnosprawnych zlaewnętrzny dostęp dla niepełnosprawnych na teren antresoli |
| W_P02 | automatyczna kurtyna przejściowa Jarosa DEC odporność na obciążenie wiatrem C2, prowadzi i kasety obudować tak by były niewidoczne. |
| WS_01 | Umywalka studuowa w ciąć |
| WS_01a | Umywalka zlaotowana dla osób niepełnosprawnych |
| WS_02 | Miska ustępowa wisząca |
| WS_02a | Miska ustępowa wisząca przystosowana dla osób niepełnosprawnych |
| WS_04 | Wyposażenie kabin sanitarnych z ip IP5, odkowie wysokość zabudowy min. 200cm w tym wysoka 15 cm. szerokość stow 80 cm |

elementy wyburzane

elementy nowoprojektowane

elementy istniejące, zachowane

poza zakresem opracowania

pomieszczenie poza zakresem opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ K_PIŃ_PARTER

| Numer | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | Hol wejściowy | 38,21 m² |
| 1.2 | Pom.pomocniczy | 9,42 m² |
| 1.3 | Pom.socjalny | 10,62 m² |
| 1.4 | Toaleta damska dla pracowników | 1,34 m² |
| 1.5 | Przedsionek toalety | 1,52 m² |
| 1.6 | Pom. porządkowe | 1,68 m² |
| 1.7 | WC dla niepełnosprawnych(ciągi) dla osób dorosłych | 4,19 m² |
| 1.8 | Przedsionek | 6,77 m² |
| 1.9 | Przedsionek | 9,41 m² |
| 1.10 | Toaleta męska | 7,59 m² |
| 1.11 | Toaleta damska | 5,52 m² |
| 1.12 | Magazyn | 126,23 m² |
| 1.13 | Pomieszczenie poci główne dmb wskazyczną | 23,77 m² |
| 1.14 | Kaśka schodowa | 7,64 m² |
| 1.15 | Hol | 21,16 m² |
| 1.16 | Kaśka schodowa | 6,15 m² |
| 1.17 | Toaleta dla pracowników | 1,34 m² |
| 1.18 | Toaleta | 1,34 m² |
| 1.19 | Toaleta | 1,45 m² |
| 1.20 | Pomieszczenie dmb wskazyczną | 18,18 m² |
| 1.21 | Pomieszczenie dmb wskazyczną | 20,04 m² |
| 1.22 | Pomieszczenie dmb wskazyczną | 25,12 m² |
| 1.23 | Bar | 205,15 m² |
| 1.24 | Bar | 8,60 m² |
| 1.25 | Pom. kuchenne | 4,21 m² |
| 1.26 | Kuchnia | 16,18 m² |
| 1.27 | Kuchnia | 3,33 m² |
| 1.28 | Pomieszczenie | 8,66 m² |
| 1.29 | Toaleta | 10,47 m² |
| 1.30 | Toaleta | 5,30 m² |
| 1.31 | Toaleta | 3,19 m² |
| 1.32 | Pomieszczenie | 2,92 m² |
| 1.33 | Hol | 3,61 m² |
| 1.34 | Pomieszczenie | 1,61 m² |
| 1.35 | Toaleta | 2,01 m² |
| 1.36 | Hol | 5,03 m² |
| 1.37 | Pomieszczenie | 1,67 m² |
| 1.38 | Pomieszczenie | 10,41 m² |
| 1.39 | Kaśka schodowa | 3,51 m² |
| 1.40 | Kaśka schodowa | 4,62 m² |
| 1.41 | Sieg schodowy | 1,77 m² |
| 1.42 | Kaśka schodowa | 4,61 m² |
| 1.43 | Pomieszczenie | 5,39 m² |
| 1.44 | Pomieszczenie | 3,80 m² |
| 1.45 | Pom. rozdzielni PWP | 21,53 m² |
| | | 554,49 m² |

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
2. INWENTARYZACJA WYKONANA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836
3. WYMIARY NIE MOŻNA SKALOWAĆ
4. POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ORAZ NIEOSTETERNE NIE SĄ WŁĄCZONE W ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI

ZABTRZGDA SIĘ WYZBYLIŚIE PRAWA WYNAŁĄŻĘ Z UŻYTKAŃ O PRAWIE AUTORSKIM RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY LUB OOSTAPIONY KOMUKAOLWIEK BEZ ZGODY AUTORA.

**TEMAT:**
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego biurowego przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 31-902 Bytom, działka nr 27 obr. 0002, Bytom. Polegająca na wymianie stolarki okiennej i przebudowie w zakresie przegrodzeń i instalacji wewnętrznych, nadbudowie i w ewnetle dachowej rozbudowie o przeszklony hall wejściowy, wymianie stolarki okiennej oraz podniesieniem bezpieczeństwa pożar.

**LOKALIZACJA:**
Plac Jana III Sobieskiego 2, 31-902 Bytom
Działka nr 27 obr. 0002, Bytom

**INWESTOR:**
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Plac Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**
PLASMA PROJECT
**PLASMA PROJECT** s.c.
A. Kozak, M. Pietras-Kozak
ul. Teatralna 3/19, 31-043 Kraków, NIP 6751512815
www.plasmaprojekt.pl, biuro@plasmaprojekt.pl

**GŁÓWNY PROJEKTANT:**
mgr inż. arch. Magdalena Matejko
upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr MPOKA/093/2011

mgr inż. arch. Adam Kozak
upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr MPOKA/031/2014

**SPRAWDZAJĄCY:**
mgr inż. arch. Mirosław Stępień
upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr: UAN. Upr. 53/89

**OPRACOWANIE:**
mgr inż. arch. Patrka Haurylchuk
mgr inż. arch. Agnieszka Wehner-Exner

| KOD PROJEKTU: | FAZA: | BRANŻA: |
|---|---|---|
| 03.2024.33 | PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTURA |

| NR RYSUNKU: | DATA: | NR REWIZJI: | DATA REWIZJI: |
|---|---|---|---|
| PB.03 | LUTY 2025 | | |

| NAZWA RYSUNKU: | SKALA: |
|---|---|
| RZUT PARTERU ZMIANY PROJEKTOWE | 1: 50 |

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być w całości lub części przerysowany, uzupełniany lub oddagany komukolwiek bez pisemnej zgody autora.