

NR OBWODU	Z01	RPOŻ 1	–	Z02	RPOŻ 2	–
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z PRZYŁĄCZA nN	ZASILANIE ROZDZIELNICY POŻAROWEJ RPOŻ Z PRZYŁĄCZA nN	SZR RG	ZASILANIE Z AGREGATU	ZASILANIE ROZDZIELNICY POŻAROWEJ RPOŻ Z AGREGATU	SZR RG
Pi [KW]	737,04	310 ~~66,0~~	----	737,04	310 ~~66,0~~	----
Po [kW]	283,92 (312,31 z 10% rezerwą)	280 ~~48,0~~	----	283,92	280 ~~48,0~~	----
TYP KABLA	3x (4x YKXS 1x240)	~~5x NHXH FE180 1x120~~ 2x5x(NHXH FE 180 1x185)	---- ----	3x (4x YKXS 1x240)	~~5x NHXH FE180 1x120~~ 2x5x(NHXH FE 180 1x185)	---- ----
PODEJŚCIE	DÓŁ	DÓŁ	----	DÓŁ	DÓŁ	----

OBIEKT: BUDOWA MAGAZYNU RDZENI WIERTNICZNYCH I BUDYNKU ANALITYCZNO-LABOLATORYJNEGO	BIURO PROJEKTOWE: COVENTRY SP. Z O.O. ul. Złota 7/18 00-019 Warszawa	RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	DATA: GRUDZIEŃ 2015 / SKALA: - / FAZA: PW / SYSTEM: IE	REWIZJA: 0 / OBIEKT: - / NR RYSUNKU: IE.13 / ARKUSZ: 2/14

Uwaga:

1. W obwód sterowania "Przeciwpożarowego wyłącznik prądu" należy włączyć moduł sterowniczo-sygnalizacyjny systemu sygnalizacji pożarowej pozwalający na wyłączenie PWP w momencie uruchomienia instalacji tryskaczowej.
2. W związku z podłączeniem do rozdzielni RPOŻ budynku instalacji tryskaczowej obwody zasilania rozdzielni RPOŻ dostosować do wzrostu mocy zapotrzebowanej. (wymienić okablowania oraz rozłączniki listwowe FQ1.1 i FQ2.1)

Klimas
REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Dawniej: Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Obiekt:	Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunków ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej
Lokalizacja:	Leszcze, pow. kolski, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie,dz. nr 11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
Inwestor:	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
BRANŻA ELEKTRYCZNA:				
Projektant:	mgr inż. Łukasz Durzewski	uprawniony projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i urządzeń elektr. i elektroenerge-tycznych nr upr.WKP/0440/POOE/18		15.04.2024
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Słapek	uprawniony projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. i urządzeń elektr. i elektroenerge-tycznych nr upr.7131-32/31PW/2000		15.04.2024
Stadium:	Projekt techniczny			
Tytuł rys.:	Przebudowa rozdzielni głównej RG			NR RYS.
Skala:		Nr archiwalny: 09/02/KR/24		E1

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas realizacja budów i projektów budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)