

Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Drzemlikowicach.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1, zmiana treści SWZ nr 2

Zamawiający, mając na uwadze treść przepisu art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320, ze zm.) informuje, co następuje:

- I. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez podania źródła zapytania.

Pytanie:

W załączonej dokumentacji przetargowej /STWIOR/ Zamawiający wskazał na zastosowanie białej farby akrylowej. W pozostałej dokumentacji brak informacji nt. temat. Brak wskazania metody zakończenia zaprawiania bruzd / n.p. wykonanie pasów tynku lub gładzi.

Odpowiedź:

Zastosowanie białej emalii akrylowej na ścianach (od wys. lamperii) i suficie.

Pytanie:

Brak informacji nt. ilości malowania:

- czy tylko bruzdy
- czy pasy n,p. 30-50 cm
- całe ściany i sufity.

Odpowiedź:

Malujemy całe ściany i sufity.

Pytanie:

Brak informacji nt. metody przygotowania ścian i sufitów:

- naprawa rys, ubytków, likwidacja wybrzuszeń, rozwarstwień i in.
- przygotowanie powierzchni do malowania
- wykonanie 1-warstwowej gładzi.

Odpowiedź:

Przygotowania ścian i sufitów:

- naprawa pasów tynku -rys, ubytków, likwidacja wybrzuszeń, rozwarstwień i na powierzchni całej
- przygotowanie powierzchni do malowania
- wykonanie 1-warstwowej tynku od wysokości lamperii w górę do sufitu.

Pytanie:

Brak informacji nt. istniejących lub do wykonania instalacji:

- LAN
- alarmu
- CCTV
- KD
- inne.

Odpowiedź:

Instalacje niskoprądowe nie są przedmiotem zamówienia (LAN, alarmu,CCTV, KD, inne).

- II. Zmienia się treść SWZ w zakresie: **XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA** oraz **XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA**

Punkt XIII.1 SWZ przyjmuje następujące brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia **4.06.2025r.**

Punkt XV.1 SWZ przyjmuje następujące brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1095094> nie później niż do dnia **6.05.2025 r.** do godz. 9:00.

Punkt XV.6 SWZ przyjmuje następujące brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi dnia **6.05.2025** r. o godz. 9:05.*

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przedmiotowego postępowania.

Dyrektor Szkoły

Justyna Kościelna

/podpis w oryginale/