



BGP.II.271.1.3.2025

Orły, dnia 11 marca 2025 r.

Zamawiający
Gmina Orły
ul. Przemyska 3
37-716 Orły

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drohojów”.

Pytania:

1. W SWZ na str. 26 podane jest wykaz załączników, w którym podany jest Załącznik nr 8 (A i B) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. W załączonej dokumentacji jest tylko załącznik nr 8 i nie ma podziału na A i B. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i w przypadku braku załączników prosimy o ich uzupełnienie.
2. W SWZ na str. 26 podane jest wykaz załączników, w którym podany jest Załącznik nr 1 (A/B) Formularz Ofertowy. W załączonej dokumentacji jest tylko załącznik nr 1 i nie ma podziału na A i B. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i w przypadku braku załączników prosimy o ich uzupełnienie.
3. W związku ze zmianą warunków prosimy o przesłanie zmienionego załącznika nr 9 wykaz robót budowlanych.
4. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza należy wycenić.
5. Prosimy o przesłanie rysunku studni wodomierzowej DN 2000 wraz z wrysowaniem wyposażenia.
6. W STWIORB na str. nr 2 podane jest, że należy wykonać 102 szt. włączy dla przyłączy wodociągowych do podłączenia budynków mieszkalnych i 2 szt. , natomiast w projekcie budowlany na str. 6 podane jest, że należy wykonać 99 szt. przyłączy oraz w przedmiarze podane jest w pozycji nr 1.2.17 - przebiecia 97 szt., 1.2.18- wykonanie podejść 97 szt., 1.2.19 - dodatki za wykonanie podejść - 104 kpl. Prosimy o podanie ile należy wykonać przyłączy oraz ile należy wykonać przebić, podejść i dodatków za podejść.
7. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wodomierzy skrzydełkowych w budynkach.
8. W projekcie budowlanym na str. 5 podane jest „ Po wyłączeniu z eksploatacji istniejącą sieć wodociągową z rur azbestocementowych i stalowych należy pozostawić w gruncie zamulić piaskiem i zaslepić". Brak tych robót w przedmiarach. Prosimy o przesłanie uzupełnionych przedmiarów o te roboty.
9. W projekcie budowlanym na str. 5 podane jest „ Kolidujące elementy sieci wodociągowej zdemontować i poddać utylizacji.". Brak tych robót w przedmiarach. Prosimy o przesłanie uzupełnionych przedmiarów o te roboty.

Odpowiedzi:

Ad. 1 i ad. 2.

Omyłka pisarska Zamawiającego bez wpływu na przygotowanie oferty. Przedmiotowe zamówienie nie jest podzielone na zadania częściowe, co wynika wprost z treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Ad. 3.

Zmiana warunków udziału nie ma wpływu na zmianę załącznika nr 9 do SWZ - wykaz osób. Treść merytoryczna uzupełnienia jest wyłącznie po stronie Wykonawcy.

Ad. 4.

Przyłączy nie należy wyceniać.

Ad. 5.

Rysunek w załączeniu do komunikatu.

Ad. 6.

Należy dokonać 104 włączeń dla przyłączy. Dodatki za wykonanie podejść - 104. W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie przyłączy.

Ad. 7.

Wodomierzy skrzydełkowych w budynkach nie należy wyceniać.

Ad. 8 i 9.

Zamawiający zaznacza, że wyceny dokonać należy w oparciu o całość opisu przedmiotu zamówienia, w tym także dokumentacji projektowej, a przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wnioskowane zmiany nie mają wpływu na wycenę oferty ze względu na pomocniczy charakter przedmiarów przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia Wykonawcy.

W związku z powyższym zmiany przedmiarów we wnioskowanym zakresie nie są konieczne.