



Powiat Pruszkowski

Ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 738 14 00
Fax. +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 11 czerwca 2025 r.

ZP.272.17.2025

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa mostu na rzece Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 3111W w miejscowości Moszna Wieś w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich” zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Wniosek z dnia 9 czerwca 2025 r.

Pytanie: Celem dokonania rzetelnej wyceny prac budowlanych wnosimy o podanie informacji dotyczących nawierzchni bitumicznych warstwy wiążącej i ścieralnej. W udostępnionej dokumentacji podano jedynie grubości. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznych w tym zakresie.

Odpowiedź: Szczegółowe informacje, dotyczące nawierzchni, podane są w przedmiarze robót, będącym częścią dokumentacji załączonej do przetargu. Przedmiar znajduje się w załączonej dokumentacji w pliku o nazwie „P.R. MOSZNA WIEŚ MOST 22.10.2024”. Szczegółowe informacje dotyczące nawierzchni znajdują się w wierszach 22-25 ww. pliku.

Wniosek z dnia 10 czerwca 2025 r.

Pytanie: Celem dokonania porównywalnej wyceny każdego z oferentów prosimy o podanie wysokości deski gzymsowej oraz jej koloru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projektowana wysokość deski gzymsowej wynosi 60 cm. Kolor dla ww. deski gzymsowej to - szary, dopasowany odcieniem do kładki znajdującej się w tym rejonie.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Adrian Ejssymont
STAROSTA